



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



**DIREZIONE DIDATTICA  
"ALDO MORO"**  
**Plesso: SCUOLA PRIMARIA "C.BATTISTI"**  
Via Buonarroto, 5 - 05100 Terni - Tel.: 0744/422665 - Fax: 0744/422634  
email: [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



(foto: ingresso da Via Alunno)

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**art. 17 comma 1 lett. a) art. 28 D.Lgs n 81 del 9 Aprile 2008 e**  
**successive modifiche (D.Lgs 106/09)**

Il Datore di Lavoro in Prevenzione  
Dirigente Scolastico  
*Dr.ssa Alba Sensini*

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione  
*Ing. Alessandro Iacobelli*

Il sottoscritto *Sig. Daniele Germano* RLS della Direzione Didattica "A. Moro" dichiara di aver ricevuto la copia del presente documento e di aver partecipato alle attività in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



## **INDICE DEL DVR**

- 1. Obiettivi e scopi del Documento**
- 2. Scheda delle revisioni del Documento**
- 3. Premessa**
  - 3.1 La Scuola come ambiente di lavoro
  - 3.2 Le principali fonti di rischio nella scuola
  - 3.3 Definizioni ricorrenti della Sicurezza
- 4. Generalità dell'Istituto Scolastico e Organizzazione**
  - 4.1 Identificazione e collocazione territoriale della scuola
  - 4.2 Descrizione del plesso scolastico – LAYOUT DELLA SCUOLA
    - 4.2.1 Analisi fonti di Rischio rilevate all'atto della redazione del presente documento
    - 4.2.2 Scarico delle acque ed Emissioni in atmosfera
    - 4.2.3 Gestione rifiuti solidi
    - 4.2.4 Impatto acustico
  - 4.3 Attività lavorativa della scuola
  - 4.4 Mansionario delle funzioni – Organigramma del Personale Incaricato
  - 4.5 NUMERI DI EMERGENZA
  - 4.6 Obblighi Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico
  - 4.7 Obblighi Preposto – Docente, Collaboratore
  - 4.8 Obblighi Lavoratore – Docente, Collaboratore, Alunno
  - 4.9 Servizio di Prevenzione e Protezione
- 5. Criterio adottato per la Valutazione del Rischio**
- 6. Valutazione del Rischio e Misure di Prevenzione e Protezione**
  - 6.0 Identificazione delle aree omogenee dal punto di vista della fonte del rischio
  - 6.1 Valutazione dei Rischi per Mansioni Specifiche (schede di mansione)
  - 6.2 Schede sinottiche di analisi del rischio e individuazione misure preventive e protettive
    - 6.2.1 RISCHI PER LA SICUREZZA**
      - 6.2.1.1) rischi strutturali
      - 6.2.1.2) rischi meccanici e/o manuali
      - 6.2.1.3) rischi elettrici
      - 6.2.1.4) rischio incendio
      - 6.2.1.5) rischio esplosione
    - 6.2.2 RISCHI PER LA SALUTE**
      - 6.2.2.1) rischi da sostanze chimiche
      - 6.2.2.2) rischi da rumore
      - 6.2.2.3) rischio da vibrazioni
      - 6.2.2.4) rischio da ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali)
      - 6.2.2.5) rischio da campi elettromagnetici
      - 6.2.2.6) rischio da MMC (Movimentazione Manuale dei carichi)
      - 6.2.2.7) rischio da VDT (Videoterminale)
      - 6.2.2.8) rischio da agenti biologici



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



- 6.2.2.9) rischio da agenti cancerogeni e mutageni
- 6.2.2.10) rischio da presenza di amianto
- 6.2.2.11) rischio da stress eccessivo della voce (otorinolaringopatie)

### **6.2.3 RISCHI TRASVERSALI**

- 6.2.3.1) rischio da Stress lavoro-correlato
- 6.2.3.2) rischio da posture incongrue
- 6.2.3.3) rischio collegato al lavoro notturno
- 6.2.3.4) rischio da areazione e microclima
- 6.2.3.5) rischio da illuminazione naturale ed artificiale

### **6.2.4 RISCHI DA VALUTAZIONE SPECIFICA**

- 6.2.4.1) rischio per lavoratrici in gravidanza e lavoratrici madri
- 6.2.4.2) rischio legato alla presenza di lavoratori stranieri
- 6.2.4.3) rischio legato alla presenza di minori
- 6.2.4.4) rischio per ambienti confinati
- 6.2.4.5) rischio per lavoro solitario
- 6.2.4.6) rischio connesso all'uso di scale portatili
- 6.2.4.7) rischio per condizioni anomale nel ciclo produttivo ed altri rischi (infortuni in ITINERE, Gite Scolastiche, Scuolabus, Aggressione, ecc..)

### 6.3. Primo Soccorso e procedure di emergenza

## **7. Programma Di Miglioramento**

- 7.1. Priorità degli interventi da eseguire sui luoghi di lavoro
- 7.2. Riunione periodica di sicurezza
- 7.3. Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
- 7.4. Formazione ed Informazione

## **8. Scheda Rilievo, monitoraggio per interventi migliorativi per la Sicurezza**

## **9. Documentazione di Supporto**

## **10. Allegati e Nota finale**

### 10.2 Le Scale Portatili

### 10.3 Norme di Sicurezza nelle attività di Pulizia

## **11. Bibliografia di Riferimento**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **1. OBIETTIVI E SCOPI DEL DOCUMENTO**

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** così come modificato ed integrato dal **D. Lgs. 106/09**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; in particolare la redazione è stata effettuata ai sensi dell'*art. 17 (Obblighi del Datore di lavoro)*, dell'*art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)* e dell'*art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)* del **DLgs 81/2008 e s.m.i.**, tenendo conto che sia i locali della sede operativa aziendale che i Lavoratori, in essa occupati, rientrano nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **2. SCHEDA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO**

N. Revisione	Data
<b>1</b>	<b>20/02/2012</b>
<b>2</b>	.....
<b>3</b>	<b>10/12/2013</b>
<b>4</b>	<b>15/06/2015</b>



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### **3. PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

*Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.*

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



*Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.*

*Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione scolastica ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza scolastica, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.*

### **3.1. La Scuola come ambiente di Lavoro**

La normativa sulla sicurezza dei posti di lavoro era fino a qualche tempo fa disciplinata da diversi testi specializzati per tipologia, mentre ora la normativa italiana è regolata dal Testo Unico per la Sicurezza - **D. Lg.vo 9 aprile 2008, n. 81** - in cui vengono recepite anche le Direttive europee fatte proprie dall'ex D. Leg.vo 626/94.

*In esso tutti gli ambienti ove vengono svolte attività di lavoro e/o di istruzione, formazione ed altro sono soggetti al citato Decreto e indicano espressamente le misure riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l'orario d'impiego; in attesa dei Decreti Attuativi si fa riferimento alla precedente normativa per taluni aspetti specifici che l'ambiente scolastico presenta rispetto a posti di lavoro ordinari; mentre gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, con aule e corridoi, palestre ed uffici, laboratori e spazi di studio e di attività comuni sono considerati a tutti gli effetti ambienti di lavoro e quindi sottoposti in modo indifferente alla normativa indicata.*

Le norme sulla sicurezza sono state promulgate nel tentativo di rendere "più sicuri" gli ambienti di lavoro per la salvaguardia dell'incolumità e della salute degli operatori.

Nel mondo della scuola i lavoratori, cui si riferisce la citata normativa, sono il personale docente, non docente ed amministrativo e gli studenti, che sono equiparati alla figura del generico lavoratore. Le azioni che determinano le condizioni di attuazione di un piano di sicurezza nascono dalla stretta collaborazione fra il responsabile di prevenzione e sicurezza e la Dirigenza scolastica, che a sua volta deve essere il tramite con gli EE.LL. proprietari delle scuole, per tutti quelle comunicazioni riguardanti elementi di intervento, che sono di loro appannaggio.

Risulta in generale molto importante il modo di rapportarsi fra dirigenza scolastica ed Enti Locali (Comune e/o Provincia), infatti una stretta connessione fra queste figure è in grado di dare alla struttura scolastica una condizione di sicurezza adeguata e conforme alla normativa.

Un ambiente di lavoro risulta più sicuro quando tutte le figure, in esso presenti sono concordi nell'applicare ed osservare gli adempimenti derivanti dall'applicazione del Decreto citato.





*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



### ***3.2. Le Principali Fonti di Rischio nella Scuola***

La struttura scolastica, può presentare, per sua natura e conformazione, una serie di elementi di rischio che sono tanto inferiori quanto più recente è la realizzazione dell'edificio, ciò è dovuto alla maggior cura nella realizzazione di strutture aventi una conformazione adeguata ai canoni della sicurezza.

Un edificio scolastico, in quanto utilizzato da molti "addetti" richiede una manutenzione costante, la mancanza di operazioni di **manutenzione** può far sorgere di problemi legati alla sicurezza.

Spesso capita che anche edifici nuovi siano dotati di **arredi e apparecchiature** inadeguati alle condizioni d'uso in sicurezza.

Particolare cura va rivolta alla conformazione e dotazione degli **spazi comuni**, all'interno dei quali non è possibile realizzare depositi di materiale a meno che non siano segnalati e circoscritti con barriere adeguate.

Altro elemento di rischio è costituito spesso dalle **scale** nei casi in cui non siano presenti il **corrimano** e le **bande antisdrucchiolo** o le **vetrate eventualmente presenti non siano protette**.

**L'illuminazione** degli ambienti deve essere commisurata all'uso cui sono destinati, ed anche l'esposizione dei singoli addetti rispetto alle sorgenti di luce deve essere pensata per evitare danni alla vista.

Particolare attenzione va posta alle caratteristiche del **microclima** presente negli ambienti di lavoro, va evitato il loro sovraffollamento e va garantito un costante ricambio dell'aria per migliorare l'aerazione e contenere il tasso di umidità relativa, che è bene non sia superiore al 60%.

Nell'ultimo periodo si è anche evidenziato un fattore di rischio a carico del personale docente che prima era forse sottovalutato o comunque non particolarmente studiato, si tratta del rischio da **otorinolaringopatie**, dovuto essenzialmente all'uso prolungato e forzato delle corde vocali, che può dare origine a patologie a carico degli organi interessati.

Molto importante è la promozione da parte dell'Istituzione scolastica di attività finalizzate alla promozione ad all'approfondimento della "**cultura della sicurezza**" che non deve essere intesa al solo ambito scolastico ma deve fornire agli utenti sufficienti informazioni per poter utilizzare "in sicurezza" strutture ad ambienti posti anche al di fuori delle mura scolastiche.

La sensibilizzazione verso i rischi legati agli ambienti di lavoro, ha portato al riconoscimento di alcuni fattori di rischio che fino a qualche tempo fa non erano considerati tali, per esempio il **rischio di alcune patologie psicosociali** legate alla specifica peculiarità del lavoro nella scuola, come ad esempio il Burn-out, il bullismo ecc.

Proprio in quest'ottica sono state approntate in questa scuola delle azioni informative rivolte personale docente con conseguente sensibilizzazione verso questi aspetti, inoltre la scuola ha previsto nel percorso formativo degli studenti, l'insegnamento di tematiche di approfondimento atte ad instaurare in ciascuno un'attenzione adeguata verso le tematiche della sicurezza.

Altro motivo di rischio per la salute è dato dalla **disposizione delle postazioni di lavoro** e studio e dalla loro dimensione.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### **3.3. Definizioni Ricorrenti della Sicurezza**

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

**Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

**Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione :** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Servizio di prevenzione e protezione dei rischi** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione :** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

**Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Salute :** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

**Sistema di promozione della salute e sicurezza :** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**Prevenzione** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

**Agente** L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

**Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

**Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



**Linee Guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

**Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **4. GENERALITA' ISTITUTO E ORGANIZZAZIONE**

##### **4.1 Identificazione e Collocazione territoriale della Scuola**

La scuola primaria "**Cesare BATTISTI**" appartenente alla Direzione Didattica "Aldo Moro", è situata in *Via Buonarroti 5*, con altro ingresso dotato di ampio spazio antistante sulla parallela **Via Alunno**, (vedi foto satellitare sotto) in una zona centrale della città di Terni nei pressi di una grande arteria di traffico per la città **Viale dello Stadio** che come gran parte delle altre sedi della DD Aldo Moro che si trovano in zone limitrofe, la pone logisticamente in contatto con le altre zone di Terni e con la viabilità regionale (**raccordo autostradale Terni-Orte**).

La scuola primaria si trova a poca distanza dalla sede principale della **Direzione Didattica "Aldo Moro"** ed è collocata territorialmente nel lotto quadrangolare inclinato **su un asse Nord-Ovest – Sud-Est** delimitato dalle quattro strade a media densità di traffico veicolare: **Via Gozzoli a sud, Via Alunno ad Est, via Mastrogiorgi a Nord e Via Buonarroti a Sud.**

La Scuola si trova nelle immediate vicinanze di un'area verde (Piazza delle Arti), a pochissima distanza da **Piazza Dalmazia** e quindi dal centro città vero e proprio.

La scuola riveste un ruolo preminente nella panoramica culturale delle scuole della città umbra e vanta numerosi primati per la produzione di ceramiche a livello nazionale, grazie al laboratorio di ceramica e alla presenza di personale docente altamente preparato.







**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



L'edificio di pertinenza dell'Istituto sorge in un punto strategico della città di Terni, in quanto, come evidenziato dalla mappa soprastante è ubicato a distanze relativamente brevi dalla viabilità principale per raggiungere le grosse arterie stradali regionali e nazionali, a pochissima distanza dal centro città (**piazza Tacito, Corso del popolo** ecc..) e insieme alle altre sedi della DD Aldo Moro si trova ben collegata anche alla struttura sanitaria ospedaliera principale della città (nelle modalità di cui sotto).

Come detto, l'edificio di pertinenza dell'Istituto sorge all'interno di un'area recintata di esclusiva pertinenza; l'ingresso principale è attestato su Via M. Buonarroti, rivolto a sud. Il lato nord dell'area è delimitato da Via Alunno, mentre il lato est si affaccia su Piazza delle Arti; l'intera area è delimitata con recinzione metallica, interrotta dagli ingressi carrabili su Via Alunno e Piazza delle Arti e dall'ingresso pedonale su Via Buonarroti.

La struttura si sviluppa su due piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato.

Il plesso dista anche relativamente poco (**circa 3.5 km e 10 minuti di viaggio**) dalla struttura ospedaliera **Santa Maria** (circa **1.70 km** in linea d'aria) in viale **Tristano di Joannuccio** in località colle obito (segue visualizzazione mappa per emergenze di tipo sanitario):






















Il dettaglio del percorso è specificato nella pagina seguente





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



			<b>Partenza: Terni, Via Michelangelo Buonarroti</b>
			Continuare su: <b>Via Michelangelo Buonarroti</b>
			<b>Attraversare Terni</b>
			Girare a sinistra : <b>Piazza delle Arti</b>
			Girare a sinistra : <b>Via Alunno</b>
			Girare a destra : <b>Viale Giosuè Borsi</b>
			Girare a destra : <b>Viale Cesare Battisti</b>
			Prendere <b>Piazza Cornelio Tacito</b>
			Prendere <b>Viale Giuseppe Mazzini</b>
			Prendere <b>Piazza Bruno Buozzi</b>
			Continuare su: <b>SR209 / Viale Benedetto Brin</b>
			Girare a destra : <b>Viale Centurini</b>
			Uscita Terni
			<b>2.5 km 00h07</b>
			<b>A Yitzhak Rabin, continuare</b>
			Continuare su: <b>Ponte Itzhak Rabin / Yitzhak Rabin</b>
			Continuare su: <b>Viale Centurini</b>
			<b>2.5 km 00h07</b>
			Continuare su: <b>Viale Centurini</b>
			 Limite di velocità di 50 km/h
			<b>2.5 km 00h07</b>
			Continua dritto
			<b>2.5 km 00h07</b>
			Alla rotonda, prendere la 2° uscita: <b>Via Martin Luther King</b>
			<b>2.5 km 00h07</b>
			<b>Entrare in Terni</b>
			Girare a destra
			Continuare su: <b>Via Giandimartalo di Vitalone</b>
			Alla rotonda, prendere la 1° uscita: <b>Viale 8 Marzo</b>
			Girare a sinistra : <b>Piazzale Tristano di Joannuccio</b>
			Strada privata per 0.2 km
			<b>0.2 km</b>
			<b>3.5 km 00h10</b>
			<b>Arrivo: Terni, Piazzale Tristano di Joannuccio</b>



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



## **4.2. Descrizione del Plesso Scolastico**

Come detto, l'edificio di pertinenza dell'Istituto sorge all'interno di un'area recintata di esclusiva pertinenza; l'ingresso principale è attestato su Via M. Buonarroti, rivolto a sud.

Il lato nord dell'area è delimitato da Via Alunno, mentre il lato est si affaccia su Piazza delle Arti; l'intera area è delimitata con recinzione metallica, interrotta dagli ingressi carrabili su Via Alunno e Piazza delle Arti e dall'ingresso pedonale su Via Buonarroti.

La struttura si sviluppa su due piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato.

### **Piano seminterrato**

Al piano seminterrato sono situati n.2 aule laboratorio, la palestra dal 72,6 m<sup>2</sup>, l'archivio e l'aula magna da 89,8m<sup>2</sup> per una capienza massima di 40 persone.

Il locale centrale termica posto a tale piano, è accessibile direttamente dall'esterno tramite intercapedine ad uso esclusivo.

Il piano seminterrato è accessibile tramite il vano scala principale, dalla porta US5 e dalla porta US6 (aula magna), tramite brevi rampe di scale adducenti al cortile interno.

### **Piano terra (rialzato)**

Al piano terra sono situate n.9 aule didattiche ed i relativi servizi igienici, oltre ad un'aula adibita a laboratorio di informatica.

Nell'atrio di ingresso principale è presente la postazione presidiata dal personale ausiliario; nelle immediate vicinanze della postazione sono presenti inoltre il quadro elettrico di piano ed la centralina dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio.

Il piano terra è accessibile sia dall'ingresso principale che dall'ingresso secondario (lato cortile), oltre che dalla scala esterna, mediante brevi rampe di scale; l'accesso per i diversamente abili è possibile dal cortile tramite l'ascensore esterno.

### **Piano primo**

Al piano primo si trovano n.9 aule didattiche ed i relativi servizi igienici.

Il piano è servito dal vano scala principale di servizio e dalla scala esterna, nonché dall'ascensore esterno.

Tutte le aule sono accessibili tramite gli ampi corridoi di piano, i quali comunicano con la scala di servizio e la scala esterna.

### **Cortile**

L'edificio scolastico è contornato da un cortile di circa 2600 m<sup>2</sup>, che si allarga sui fronti nord ed ovest: è presente un'ampia area asfaltata, che si estende dagli ingressi carrabili di Via Alunno e di Piazza delle Arti sino all'edificio, mentre sul lato ovest è presente un'ampia area alberata con fondo in terra.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Il cortile è perimetrato con recinzione costituita da muretto basso in muratura ed inferriata superiore.

L'edificio nel complesso mostra un più che sufficiente livello di sicurezza anche grazie all'elevato numero di uscite di sicurezza disposte lungo tutto il perimetro del complesso. Utilizzando la dicitura già in essere nel sistema di sicurezza della scuola, sono di seguito riportate le uscite presenti.

L'esodo dall'edificio può avvenire tramite:

1. **US1** – ingresso principale dell'edificio sul lato sud;
2. **US2** – ingresso secondario dell'edificio sul lato nord (cortile)
3. **US3** – uscita del piano rialzato verso la scala di sicurezza esterna
4. **US4** - uscita del piano primo verso la scala di sicurezza esterna;
5. **US5** – uscita del piano seminterrato verso il cortile interno.
6. **US6** – uscita dall'aula magna al piano seminterrato verso il cortile interno

L'esodo dei piani superiori può avvenire mediante la rampa di scala interna, oppure mediante la scala esterna:

**Scala 1** - protetta interna aperta rispetto al resto dell'edificio, con larghezza utile di almeno 180cm (3 moduli);

**Scala 2** – scala esterna, con larghezza utile di almeno 140cm (2 moduli).

La palestra ed i locali al piano seminterrato (dislivello con il piano di campagna esterno di circa 160cm) dispongono di un'uscita indipendente (US5) che porta al cortile interno, provvista di porta di emergenza da 2 moduli, ma possono utilizzare anche la Scala 1.

L'aula magna dispone invece di uscita indipendente (US6), adducente al cortile tramite una breve rampa di scale.

Tutte le uscite di emergenza sono dotate di porte che si aprono nel senso dell'esodo, provviste di maniglioni antipanico.

### **Esodo del piano seminterrato**

Massimo affollamento previsto: $26 \times 3 = 78$ persone		
	<b>protezione</b>	<b>Largh.</b>
1 <b>US5</b>	esterno	1,20 m 2 mod
2 <b>SCALA 1 - US1</b>	nessuna	1,80 m 3 mod
<b>complessivi</b>		<b>5 mod</b>
Capacità totale di deflusso: <b>5 moduli x 60 pers/mod = 300 persone</b>		



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



L'aula magna, come detto, dispone di uscita indipendente da 2 moduli (2x60=120 persone) con affollamento massimo previsto in 40 persone.

### **Esodo del piano rialzato**

Massimo affollamento previsto: 26x9= 234 persone		
	<b>protezione</b>	<b>Largh.</b>
1 US1	esterno	1,20 m 2 mod
2 US2	Scala esterna	1,80 m 3 mod
3 US3	nessuna	1,20 m 2 mod
<b>complessivi</b>		<b>8 mod</b>
Capacità totale di deflusso: <b>8 moduli x 60 pers/mod = 480 persone</b>		

### **Esodo del piano primo**

Massimo affollamento previsto: 26x9= 234 persone		
	<b>protezione</b>	<b>Largh.</b>
1 SCALA 1 - US1	nessuna	1,80 m 3 mod
2 US4	Scala esterna	1,20 m 2 mod
<b>complessivi</b>		<b>5 mod</b>
Capacità totale di deflusso: <b>5 moduli x 60 pers/mod = 300 persone</b>		

Tutte le uscite di emergenza sono dotate di porte che si aprono nel senso dell'esodo, provviste di maniglioni antipánico.

Gli impianti presenti sono i seguenti:

1. Impianto elettrico;
2. Impianto di illuminazione e di illuminazione di emergenza;
3. Impianto allarme antincendio;
4. Impianto di riscaldamento con Centrale Termica;
5. Impianto antincendio;
6. Impianti idrosanitario e di scarico;

1. **L'impianto elettrico** dello stabile è alimentato da fornitura ASM a 400 Vac il cui punto di consegna (contatore) è posto all'interno del sottoscala principale al piano seminterrato. Il quadro principale dell'edificio è posizionato al piano seminterrato, nelle vicinanze del punto di consegna ASM; dal quadro generale vengono alimentati i quadri locali di piano,



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



mediante linee separate e protette da apparecchi magnetotermici differenziali dedicati; le linee di forza motrice e di illuminazione sono separate sui quadri locali. **L'illuminazione artificiale** degli ambienti è affidata per la quasi totalità a plafoniere a soffitto, con lampade fluorescenti lineari.

2. **L'illuminazione di emergenza** è demandata a plafoniere con lampade fluorescenti lineari, dotate di accumulatori, distribuite nei corridoi, in corrispondenza delle uscite di emergenza e comunque nei punti di transito; le vie di esodo e le uscite di sicurezza sono identificate mediante cartelli retroilluminati, dotati di pittogrammi.
3. L'edificio è provvisto di un impianto di **allarme antincendio** generale, costituito da:
  - una sirena esterna autoalimentata,
  - pannelli interni di segnalazione ottica ed acustica, posizionati nei locali comuni ai vari piani,
  - pulsanti distribuiti nei locali comuni ai vari piani,
  - rivelatori di fumo posizionati all'interno dell'archivio al piano seminterrato.

La centrale di alimentazione e controllo è posizionata nel corridoio al piano rialzato.

4. L'edificio è servito da un **impianto di riscaldamento** ad acqua calda avente dei radiatori di ghisa come terminali. La centrale termica, alimentata a gas metano di rete, è posizionata al piano seminterrato, all'interno di un locale ad uso esclusivo, adiacente ai locali di pertinenza della scuola con intercapedine ad uso esclusivo. I radiatori in ghisa sono distribuiti lungo i corridoi ed all'interno degli ambienti didattici; hanno dimensioni anche rilevanti e sono posizionati sulle pareti con sporgenza.
5. All'interno dell'edificio scolastico è presente un **impianto idrico antincendio** costituito da estintori portatili del tipo a polvere da 6 Kg ed a CO<sub>2</sub> da 5Kg, distribuiti uniformemente. Si rimanda al capitolo dedicato alla valutazione dei rischi di incendio.
6. La scuola è provvista di **impianto idrico sanitario** di distribuzione dell'acqua fredda; localmente alcuni bagni sono provvisti di scaldacqua elettrici. Gli impianti di scarico dei bagni si presentano in buone condizioni.

Secondo quanto stabilito dalle normative in vigore (D.P.R. 24 luglio 1996, n.503), gli istituti scolastici devono garantire l'utilizzazione anche da parte degli studenti con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali.

L'edificio è "accessibile", secondo la normativa di riferimento per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n.13 del 9 gennaio 1989, D.M.LL.PP. n.236 del 14 giugno 1989).

Il piano terra è facilmente accessibile e percorribile da persone diversamente abili; il piano primo non è accessibile

**Il Plesso ha un organico di circa 28 insegnanti, 6 collaboratori scolastici e i 426 alunni per un totale di 460 occupanti circa.**

(la dotazione completa ed attuale dell'organico è contenuta nelle schede di valutazioni presenti nel documento che vengono rinnovate annualmente).





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Il corpo studentesco è suddiviso in sezioni a ciclo, identificate con lettere dell'alfabeto dalla A in poi.

Situazione per l'anno scolastico **2014-2015 (ultimo rilevato)**

Numero delle sezioni	5
Numero delle classi	18
Numero degli studenti	426

Ai sensi dell'art.2, primo comma, lettera a), sono equiparati ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche nelle quali i programmi e le attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (computer).

La descrizione completa ed aggiornata periodicamente del plesso e della situazione ai fini della sicurezza è completata con il verbale di ispezione del RSPP presente all'interno del DVR nel relativo paragrafo e attraverso le schede di monitoraggio che vanno periodicamente compilate a cura del responsabile del plesso ai fini della sicurezza nella sezione dedicata del presente documento.






**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)




## LAYOUT DEL PLESSO SCOLASTICO (Piano rialzato)





## LAYOUT DEL PLESSO SCOLASTICO (Piano Primo)





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### ***4.2.1 Analisi delle fonti di Rischio rilevate all'atto della redazione del presente documento***

1. **La struttura storicamente rilevante, nel patrimonio scolastico e storico** della città di Terni, si presenta come un edificio di dimensioni importanti a tre livelli con ampi spazi intorno opportunamente recintati.
2. **La scuola** è dotata di una serie di attrezzature specifiche per i laboratori di ceramica per cui è famosa non solo nel panorama provinciale e regionale.
3. **Va notata invece una rilevante problematica, in** corrispondenza della pensilina di ingresso su Via Buonarroti, 5 (vedi FOTO 1), legata a problemi di smaltimento dell'acqua meteorica che ristagnando sulla copertura piana della stessa pensilina per impossibilità nel deflusso, permea la struttura portando a distacchi progressivi di strati di tinta, intonaci e da qualche tempo si cominciano a rilevare diffuse problematiche di rigonfiamento del ferro di armatura della struttura stessa. Il fatto è già stato segnalato agli uffici preposti del comune i quali hanno risposto affermando che non vi sono pericoli a riguardo. A parere dello scrivente la situazione non è affatto priva di potenziale pericolo e andrebbe risanata con la massima urgenza prima che gli effetti dell'acqua stagnante sulla struttura ne pregiudichino completamente l'agibilità. Come si evince dalla foto si è già distaccata un'ampia superficie di intonaco cadendo a terra fortunatamente quando non vi era transito di studenti. Ci si chiede perché si debba giungere sempre a condizioni critiche prima di porre rimedio, e soprattutto a rischio e pericolo di lavoratori e studenti.
4. **Per quanto al punto precedente, seguiranno segnalazioni specifiche con richiesta di intervento urgente,** la situazione sarà continuamente monitorata e qualora ne ricorressero le condizioni (non ne siamo affatto lontani), **lo scrivente consiglia di interdire completamente il passaggio del personale al di sotto della pensilina.**
5. **TUTTI gli armadi metallici e le scaffalature presenti all'interno delle varie aule ma anche in ogni altro luogo del plesso DEVONO necessariamente essere fissate al muro o a qualunque struttura resistente che in caso di scosse sismiche ne eviti il ribaltamento;**
6. **Si raccomanda di tenere le vie di emergenza sempre libere da ostacoli e depositi anche temporanei.** (All. IV punto 1.5 D. Lgs. 81/08 e smi 106/09)





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



7. Recentemente **sono stati rimossi i grandi alberi** che si trovavano nel giardino annesso antistante il piazzale. Il taglio ha però lasciato i tronchi ad un'altezza tale (circa 30 – 50 cm) che allo stesso tempo costituiscono pericolo nella corsa dei ragazzi in giardino (che cadendo potrebbero finirci contro), e motivo di gioco in quanto ci salgono sopra lanciandosi in improbabili salti. Sempre dello stesso tenore e con la stessa percentuale di rischio è segnalata la presenza di grossi massi lasciati in giardino non si capisce bene se a fini decorativi o altro, che però sono sempre fonte di rischio per chi corre in quell'area. Si richiede la rimozione dei sassi e il taglio a raso terra dei tronchi rimasti.
- Infine è stato notato che in caso di piogge di notevole intensità, a causa del fatto che i tombini del piazzale sono intasati, l'acqua piovana percola all'interno del plesso causando ristagni, umidità diffusa e fenomeni di degrado interni di vario genere.



(FOTO1)

La descrizione completa ed aggiornata periodicamente del plesso e della situazione ai fini della sicurezza è completata con i verbali periodici di ispezione del RSPP che andranno allegati al presente DVR e con le schede di monitoraggio che vanno periodicamente compilate a cura del responsabile dl plesso ai fini della sicurezza in coda al presente documento (cfr par. 9).



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### ***4.2.2 Scarico delle acque ed Emissioni in atmosfera***

Il tipo di attività effettuato dalla Scuola primaria “**C. BATTISTI**”, non richiede l’uso di acqua per utilizzi particolari, diversi da quelli di uso civile, per cui gli scarichi idrici sono costituiti solo da quelli provenienti dai servizi igienici e vengono immessi nel collettore fognario comunale. Il certificato di allaccio in fogna rilasciato dal Comune di TERNI è custodito nelle pratiche del comune stesso.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Scuola **NON** è soggetta a quanto previsto dal d.P.R. 203/88 e s.m.

#### ***4.2.3 Gestione dei Rifiuti***

I rifiuti solidi sono costituiti solo ed esclusivamente da spazzatura (Rifiuti solidi urbani NON pericolosi) e sono smaltiti attraverso il servizio di N.U. del Comune.

#### ***4.2.4 Impatto acustico***

L’azienda non produce emissioni di rumore soggette a valutazione ai sensi del d.P.C.M. 1/3/1991.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



*I dati identificativi della scuola sono:*

<b>Denominazione Plesso</b>	Scuola Primaria "Cesare BATTISTI"
Via/n. Civico	Via BUONARROTI, 5
Città, cap	Terni - 05100
Tel.	0744/422665
Codice Fiscale:	
Codice Meccanografico	TREE00500Q
<b>Sede Centrale</b>	Direzione Didattica "Aldo Moro"
Via/Num. Civico	Via Cesare Pascarella, 20
Città, cap	Terni - 05100
Tel. Fax.	0744.59528 – 0744.422634
Sito internet	<a href="http://direzionededidatticaaldomoro.magix.net/">direzionededidatticaaldomoro.magix.net/</a>
e-mail	<a href="mailto:tree00500q@istruzione.it">tree00500q@istruzione.it</a>
<b>Tipologia scuola</b>	Scuola primaria
<b>Attività presenti</b>	Didattiche ed Educative
<b>Classi</b>	18
<b>Laboratori</b>	3
<b>Alunni</b>	426 (a.s.2014/15) – 411 (a.s. 2015/16)
<b>Numero Lavoratori</b>	34
<b>Orario di apertura</b>	Lunedì – Sabato 7.30 – 14.00
<b>Datore di Lavoro</b>	Dirigente Scolastico D.ssa Alba Sensini
<b>Responsabile del Servizio PP</b>	Ing. Alessandro Iacobelli
<b>RLS</b>	Sig. Daniele Germano
<b>ASL di appartenenza</b>	ASL n 4 TERNI
Via/n. civico	Via D. Bramante
Città, cap	Terni – 05100
Tel. Fax.	0744.2941 – 0744.204900
<b>ISPESL/INAIL</b>	Dipartimento di Terni
Via/n. civico	Viale della Rinascita, 10
Città, cap	05100 Terni
Tel. Fax.	0744.420171
<b>ISPETTORATO DEL LAVORO</b>	Direzione Provinciale del Lavoro
Via/n. civico	Via Muratori, 10
Città, cap	05100 – Terni
Tel. Fax.	0744.402557 – 0744.409080
<b>SEDE zonale INAIL</b>	Terni
Via/n. civico	Viale F. Turati
Città, cap	05100 Terni
Tel. Fax.	0744.207211 – 0744.207251
<b>ENTE LOCALE di riferimento</b>	Comune di Terni – V Circoscrizione "Valserra"
Via/n. civico	Molise, 17
Città, cap	05100 Terni
Tel. Fax.	0744.432104 – 0744.434195
<b>Responsabile Uff. Tecnico</b>	Ing. Renato Pierdonati
Via/n. civico	Corso del Popolo, 111
Tel. Fax.	0744.549511 – 0744.59245



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **4.3. Attività Lavorativa della Scuola**

Le attività sono per la maggior parte costituite da quelle tipiche del settore scolastico. E' predominante l'attività di insegnamento classico, affiancata talora da esercitazioni pratiche (ad esempio laboratori).

Altre attività pratiche si svolgono all'interno delle aule, mentre le attività di motoria vengono svolte in spazi appositi, all'esterno nella bella stagione.

Il collaboratore scolastico si occupa in particolar modo della sorveglianza, della pulizia e piccola manutenzione della struttura.

Le uniche attività gestite da personale esterno all'interno dell'organizzazione scolastica sono le attività di pre e post scuola gestite dalla Cooperativa EDIT che hanno durata pari all'anno scolastico in particolare dalle 7.30 alle 8.05 dal lunedì al sabato e dalle 13.05 alle 14.05 sempre lunedì – sabato e dalle 12.05 alle 13.05 il sabato.

Le attività pratiche sono svolte per lo più in aula (disegno, pittura, piccoli lavori manuali, etc), mentre le attività ludica e motoria sono svolte nei laboratori preposti.

Ai sensi del D.M. della Pubblica Istruzione del 29 settembre 1998, n. 382 viene effettuata l'equiparazione degli allievi delle istituzioni scolastiche ai lavoratori nel momento in cui si preveda "la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici, uso di macchine, apparecchi e strumenti da lavoro in genere, comprese le apparecchiature fornite di videotermini".

Anche in tale ottica è necessario valutare i rischi presenti.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### ***4.4. Mansionario delle Funzioni – Organigramma del Personale Incaricato***

##### **Dotazione organico dell'istituto e della scuola**

<u>QUALIFICA</u>	<u>NUMERO</u>
docenti	18
dirigente	0
Direttore dei servizi amministrativi	0
Assistenti amministrativi	0
Docenti fuori ruolo	10
<b>TOTALE DOCENTI</b>	<b>28</b>
Collaboratori scolastici	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>6</b>
<b>TOTALE LAVORATORI</b>	<b>34</b>

In particolare, nella scuola primaria “**BATTISTP**” di Terni prestano servizio **28** docenti e **6** collaboratori scolastici oltre **i 426 alunni per un totale di circa 460 occupanti il plesso.**

##### **DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dirige la scuola da un punto di vista organizzativo e gestionale al fine di garantire il regolare funzionamento e la corretta erogazione del servizio.

Partecipa a tutte le attività di progettazione formativa e sovrintende il corretto andamento delle attività di carattere amministrativo.

Tiene i contatti e le relazioni con l'esterno e rappresenta l'Istituto.

##### **DOCENTE**

Il personale docente realizza la funzione di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione primaria e secondaria.

La funzione sull'autonomia culturale e professionale si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. I docenti nelle attività collegiali elaborano, attuano e verificano il piano dell'offerta formativa.

Il profilo professionale è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche – didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica.

Partecipa agli organi collegiali della scuola, svolge attività di laboratorio, ha compiti di vigilanza e controllo sugli allievi, accompagna gli allievi nelle gite fuori l'edificio scolastico, attua tutte le attività previste all'interno del piano dell'offerta formativa.





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### **COLLABORATORE SCOLASTICO**

E' addetto ai servizi generali nella scuola, con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.

In particolare:

1. sorveglia gli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza del docente;
2. può accompagnare gli alunni in occasione di un loro trasferimento in un altro luogo al di fuori dell'edificio scolastico;
3. può essere addetto anche alla sorveglianza notturna con servizio di portineria;
4. provvede alla pulizia dei locali scolastici e degli arredi;
5. provvede allo spostamento di suppellettili varie;
6. è di ausilio per alunni portatori di handicap;
7. svolge attività inerenti la piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
8. ha compiti di centralinista telefonico, conduttore di caldaia se provvisto di apposito patentino, manovratore di ascensori e montacarichi.

<b>RIEPILOGO MANSIONI</b>		
<b>MANSIONE</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	<b>SOSTANZE</b>
Capo Istituto	Materiale di cancelleria	
Collaboratore Scolastico	Attrezzi per piccola manutenzione e pulizia locali	Prodotti per pulizia pavimenti, arredi e servizi igienici
Docente	Materiale didattico e di cancelleria forbici, stoffa, materiale di cancelleria, materiale per cucire, cartone, pennelli, strumenti musicali, televisore, videoregistratore, palloni, attrezzature per attività ginniche.	Colori, colla, paste per modellare



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



***Quadro di sintesi delle tipologie di rischi relativi alle diverse attività lavorative della struttura***

Questa tabella riepilogativa è inserita al fine di sintetizzare in via generale e schematica i rischi finora analizzati riportandoli per le singole attività lavorative presenti all'interno della struttura della scuola primaria "BATTISTI" di Terni:


MANSIONE	TIPOLOGIE DI RISCHIO
<b>COLLABORATORE SCOLASTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni</li><li>⇒ Tagli, urti, abrasioni</li><li>⇒ Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione)</li><li>⇒ Uso di attrezzature di lavoro (rischio meccanico)</li><li>⇒ Microclima</li><li>⇒ Manipolazione di prodotti chimici</li><li>⇒ Carenza servizi igienici (spogliatoi)</li><li>⇒ Incendio</li><li>⇒ Rumore</li><li>⇒ Trasversali</li></ul>
<b>DIRIGENTE SCOLASTICO - DOCENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Cadute, urti, colpi, schiacciamenti e compressioni</li><li>⇒ Contatto con apparecchi sotto tensione (elettrocuzione)</li><li>⇒ Trasversali</li><li>⇒ Uso di attrezzature di lavoro (rischio meccanico)</li><li>⇒ Microclima</li><li>⇒ Incendio</li><li>⇒ Rumore</li><li>⇒ Manipolazione di prodotti chimici</li><li>⇒ Tagli, urti, abrasioni</li></ul>



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### **Organigramma del Personale Incaricato**



\*= reperibilità RSPP

*Ing. Iacobelli Alessandro Via G.Leopardi, 13/G Fiano Romano – 00065 Roma Tel. 339.18.28.036*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **4.5. Numeri di EMERGENZA**



***Pubblica Sicurezza – Polizia di Stato.....113***



***Carabinieri – Pronto Intervento.....112***



***VIGILI del FUOCO.....115***



***EMERGENZA SANITARIA.....118***



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



### **NUMERI UTILI CITTA' DI TERNI**

<b>VIGILI URBANI</b>	0744 426000 0744 549860
<b>SINDACO</b>	0744 549540 0744 549542
<b>VICE SINDACO</b>	0744 549609 0744 549587
<b>SER. PROTEZIONE CIVILE</b>	Dirigente 347 6580837
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	0744 546411 0744 422576
<b>SERVIZIO 118</b>	0744 208093 0744 208009
<b>CARABINIERI</b>	0744 4731 0744 406441
<b>OSPEDALE</b>	0744 2051 0744 205200 0744 205012
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	0744 300181 0744 300719
<b>POLIZIA DI STATO</b>	0744 431104 0744 480777
<b>A.S.L. n. 4 Terni Sic.Amb.Lav.</b>	0744 204907
<b>Sic. Impianti</b>	0744 204312 0744 2041 0744 303639



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **4.6. Obblighi del Datore di Lavoro – Dirigente Scolastico**

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, e al numero delle persone presenti;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  - la natura dei rischi;
  - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
  - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  - nell'ambito dell'eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;

#### **4.7. Obblighi del Preposto – Docente –Collaboratore Scolastico**

- In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:
  - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

#### **4.8. Obblighi del Lavoratore – Docente – Collaboratore Scolastico - Alunno**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

*Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **4.9. Servizio di Prevenzione e Protezione**

**Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l'organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti:

**Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a:**

***Ing. Alessandro Iacobelli***

Il suddetto, accettando l'incarico, ha composto, d'accordo con il datore di lavoro il presente documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

#### **Valutazione dei rischi**

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)* del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un' attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.
- Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
- Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:
- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

1. *norme legali nazionali ed internazionali;*
2. *norme di buona tecnica;*
3. *norme e orientamenti pubblicati;*

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

*Il documento, custodito presso ogni singolo plesso scolastico, sarà aggiornato ogni qualvolta siano introdotte modifiche in ordine alle attrezzature utilizzate, alle sostanze e/o preparati impiegati, ai cicli lavorativi e, comunque, per ogni variazione nel processo produttivo che abbia significativi riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **5. CRITERIO ADOTTATO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

L'identificazione delle sorgenti di rischio presenti negli ambienti di lavoro della **scuola** è stata effettuata attraverso l'osservazione dello stato dei luoghi, delle macchine e attrezzature adoperate durante l'attività lavorativa.

In questa fase si è tenuto conto principalmente di quelle sorgenti che nel loro impiego possono provocare, obiettivamente, un potenziale rischio di esposizione sia esso di tipo infortunistico che igienico ambientale.

Sono stati inoltre considerati i cosiddetti rischi trasversali (o rischi per la salute e la sicurezza).

Per l'individuazione dei pericoli effettivamente presenti ci si è avvalsi di liste di controllo predisposte in relazione alle attività che si svolgono nell'istituto. Inoltre, al fine di individuare il maggior numero di pericoli e di censire le attrezzature e le sostanze pericolose, ma anche di monitorare costantemente la situazione i Responsabili del Plesso compileranno periodicamente le Check-List di rilevazione in coda al presente documento.

**Nella valutazione** si è tenuto conto dei lavoratori appartenenti alla popolazione scolastica, degli alunni e dei possibili visitatori.

Per la stima dei rischi si è preso a riferimento:

- *regolamentazione di legge (vedi riferimenti normativi)*
- *norme di buona tecnica (armonizzate EN, tecniche nazionali UNI, CEI, livelli di esposizione TLV, ACGIH)*
- *linee guida (gruppo di lavoro interregionale, INAIL - ISPESL, Dossier Ambiente Lavoro).*
- *Linee guida specifiche settore scuola.*

**La metodologia** adottata nella valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L.81/2008 con le modifiche apportate, della circolare del Ministero del Lavoro n.102/96 del 07 agosto 1995 e della circolare del Ministero dell'Interno n. p 1564/4146 del 29 agosto 1995.

Sono stati considerati, inoltre, gli orientamenti CEE riguardo la valutazione dei rischi nelle scuole e i Fogli d'informazione ISPESL.

## **CRITERI DI CARATTERE GENERALE E TABELLE ESPLICATIVE**

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede un'attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

4. *norme legali nazionali ed internazionali;*
5. *norme di buona tecnica;*
6. *norme e orientamenti pubblicati;*

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI**

L'analisi valutativa può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

**A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato**

**B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente**

I Rischi evidenziati nella fase B sono stati classificati in base alla loro sfera di influenza e più precisamente:

**B1) RISCHI PER LA SICUREZZA;** coinvolgono le strutture, le macchine, l'uso di energia elettrica, l'impiego di sostanze pericolose, l'incendio o l'esplosione.

**B2) RISCHI PER LA SALUTE;** inerenti l'impiego di agenti chimici, fisici, biologici;

**B3) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE;** riguardano l'organizzazione del lavoro, fattori ergonomici, fattori psicologici, condizioni di lavoro usuranti.

In base a ciò, sono state elaborate delle schede sinottiche di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e programmazione degli interventi migliorativi che descrivono quanto segue:

- *le fonti di pericolo identificate nei differenti cicli lavorativi;*
- *i conseguenti rischi potenziali di esposizione, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;*
- *le misure di prevenzione e protezione individuate, in coerenza con i risultati della valutazione dei rischi;*

*Per rendere immediatamente applicabile la misura di prevenzione e protezione individuata, nelle schede sinottiche i rischi sono correlati ai **GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI** e alle **AREE OMOGENEE** del sito produttivo analizzato.*

**GRUPPI OMOGENEI e AREE OMOGENEE** sono state individuate accomunando rischi comuni a determinati operatori che svolgono mansioni nello stesso comparto dell'azienda (e quindi caratterizzato da stesse tipologie di rischio).

Nel caso in esame i **GRUPPI OMOGENEI** individuati sono:

1. *Dirigente Scolastico e personale amministrativo;*
2. *Docenti;*
3. *Collaboratore Scolastico;*
4. *Studenti;*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Nel caso in esame le **AREE OMOGENEE** individuate sono:

1. Area didattica;
2. Laboratori (inclusa palestra);
3. Servizi;
4. Uffici e ambienti comuni;
5. Parcheggio e viabilità esterna;

Nella fase **A** il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore **nello svolgimento delle proprie mansioni**.

Nella fase **B**, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili **MAGNITUDO** del danno e precisamente:

MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITA'** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA' (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente **MATRICE** di valutazione.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Viene così determinata la MATRICE DEL RISCHIO:

Scala della PROBABILITÀ (P)

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

Scala del DANNO (M)

I rischi che possono provocare i danni più gravi occupano in tale matrice le caselle **in alto a destra** (probabilità elevata, danno gravissimo), quelli minori **le posizioni più vicine all'origine degli assi** (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di **posizioni intermedie** facilmente individuabili.

Una tale rappresentazione costituisce di per se un punto di partenza per la definizione delle **priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare**.

La valutazione numerica del Livello di Rischio "**R**" comporta l'attuazione di misure di prevenzione e protezione in relazione alla valutazione dei rischi.

<b>R =1</b> Il rischio può essere ritenibile ( <b>rischio lieve</b> ) pertanto gli interventi migliorativi sono da valutare in fase di programmazione –	<b>Priorità' P4</b>
<b>2≤R≤3</b> Il rischio necessita di modesta attenzione ( <b>rischio medio</b> ) pertanto gli interventi correttivi e/o migliorativi sono da valutare nel breve medio termine -	<b>Priorità' P3</b>
<b>4≤R≤8</b> Il rischio necessita di alta attenzione ( <b>rischio grave</b> ) pertanto le azioni correttive sono da programmare con urgenza –	<b>Priorità' P2</b>
<b>R&gt;8</b> Il rischio necessita di altissima attenzione ( <b>rischio gravissimo</b> ) pertanto gli interventi correttivi sono indilazionabili –	<b>Priorità' P1</b>



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### **PRIORITA' NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

<b>P1</b>	<b>Elevatissima Priorità (interventi immediati)</b>	Non conformità che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori. Le non conformità classificate come P1 richiedono interventi urgenti poiché oltre a creare i presupposti per l'accadimento di un possibile infortunio prefigurano per il Datore di Lavoro sanzioni penali di carattere detentivo o pecuniario.
<b>P2</b>	<b>Alta Priorità (un mese)</b>	Non conformità che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ma non imminente per i lavoratori, e che potrebbe causare danni con un elevato grado di inabilità o determinare patologie dagli effetti invalidanti permanenti. Le non conformità classificate come P2 richiedono interventi a medio termine poiché configurano condizioni di pericolo e/o violazioni alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente.
<b>P3</b>	<b>Media Priorità (tre mesi)</b>	Non conformità di carattere tecnico/documentale derivante dall'aggiornamento e/o dall'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e non implicante l'insorgere di particolari condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Gli interventi di adeguamento corrispondenti al presente livello di priorità possono essere programmati nel tempo in funzione della fattibilità degli stessi.
<b>P4</b>	<b>Bassa Priorità (sei mesi, un anno)</b>	Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di essere migliorato ed ottimizzato. Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.

Valutazioni specifiche su particolari fattori di rischio, risultanti da indagini strumentali, potranno essere inseriti in specifici documenti, laddove espressamente previsto da norme specifiche, o ritenuto necessario, ai fini di una corretta valutazione del rischio e/o di una verifica delle misure di contenimento degli agenti pericolosi, o laddove si riscontri un rischio grave ed imminente per i lavoratori.

Si evidenzia che la metodologia indicata per la Valutazione dei Rischi e la conseguente elaborazione del documento, è quella indicata nell'art. 28 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09, rispettando i criteri di semplicità e comprensibilità e brevità, al fine di garantire una immediata programmazione degli eventuali interventi di miglioramento.





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

### **6.0. Identificazione delle aree omogenee dal punto di vista della fonte del rischio**

La valutazione dei rischi, come detto, richiede la definizione di aree che per loro natura sono fonte dello stesso genere di rischi. Di seguito sono riportate le tabelle esplicative relativamente alle aree omogenee riguardo i vari rischi, anche in relazione ai gruppi omogenei di lavoratori.

**Come già detto** ai paragrafi precedenti abbiamo:

#### **GRUPPI OMOGENEI:**

5. *Dirigente Scolastico e personale amministrativo;*
6. *Docenti;*
7. *Collaboratore Scolastico;*
8. *Studenti;*

#### **AREE OMOGENEE:**

7. *Area didattica;*
8. *Laboratori (inclusa palestra);*
9. *Servizi;*
10. *Uffici e ambienti comuni;*
11. *Parcheggio e viabilità esterna*

<i>Area ad Attività Omogenea</i>	<i>DIDATTICA</i>
<i>Attività</i>	<i>Gruppi Omogenei</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Istruzione;</li><li>• Attività didattiche</li></ul>	Docenti, studenti
<i>Attrezzature</i>	<i>Sostanze Usate</i>
Attrezzature didattiche	Nessuna

<i>Area ad Attività Omogenea</i>	<i>LABORATORI (inclusa palestra)</i>
<i>Attività</i>	<i>Gruppi Omogenei</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attività di laboratorio;</li><li>• Attività tecniche;</li></ul>	Docenti, studenti, Collaboratori scolastici
<i>Attrezzature</i>	<i>Sostanze Usate</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attrezzature da laboratorio</li><li>• video terminali</li><li>• Attrezzi ginnici di varia natura, corde, palloni ecc..</li></ul>	Sostanze generiche per attività corrispondenti comunque non pericolose



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



<i>Area ad Attività Omogenea</i>	<i>SERVIZI</i>
<b>Attività</b>	<b>Gruppi Omogenei</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Manutenzione ordinaria</li><li>• Attività di pulizia</li></ul>	Collaboratore scolastico
<b>Attrezzature</b>	<b>Sostanze Usate</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attrezzature per le pulizie;</li><li>• Piccole attrezzature ad alimentazione elettrica;</li><li>• Attrezzi manuali</li></ul>	Detersivi, detergenti multiuso, detergenti con ammoniaca, acidi di vario genere

<i>Area ad Attività Omogenea</i>	<i>UFFICI E AMBIENTI COMUNI (amministrativi)</i>
<b>Attività</b>	<b>Gruppi Omogenei</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Istruzione, coordinamento, pianificazione e Direzione;</li><li>• Segreteria ;</li><li>• Attività contabile ed amministrativa</li></ul>	Dirigente scolastico e personale amministrativo Docenti, studenti, Collaboratori scolastici
<b>Attrezzature</b>	<b>Sostanze Usate</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Attrezzature d'ufficio</li><li>• video terminali</li></ul>	Nessuna

<i>Area ad Attività Omogenea</i>	<i>PARCHEGGI E VIABILITA' ESTERNA</i>
<b>Attività</b>	<b>Gruppi Omogenei</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingresso e Uscita dalla struttura</li></ul>	Dirigente scolastico e personale amministrativo Docenti, studenti, Collaboratori scolastici
<b>Attrezzature</b>	<b>Sostanze Usate</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mezzi di locomozione privata e pubblica</li></ul>	nessuna



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **6.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE SPECIFICA (Schede Uomo per Gruppi Omogenei)**

**Dirigente Scolastico, Amministrativi, Docenti e Studenti (in laboratori informatici)**

### **OPERATORI AL VDT**

#### **DESCRIZIONE MANSIONE**

Gran parte dei gruppi omogenei individuati nella scuola hanno come mansioni specifiche il lavoro al VDT o comunque alla scrivania per videoscrittura o scrittura manuale. Di conseguenza viene descritto nel paragrafo che segue il profilo di rischio che meglio le descrive e cioè quello dell'operatore VDT.

Le principali fasi lavorative sono:

1. operazioni al computer di varia natura dalla computazione alla videoscrittura ai calcoli ecc..
2. Gestione dell'output rappresentato dalla stampa di quanto realizzato.
3. Gestione protocollo, archivio studenti e altre operazioni di minore entità all'interno degli uffici e delle aule.

#### **ATTREZZATURA UTILIZZATA**

- Personal computer
- Stampanti
- Utensili manuali



#### **RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI**

Ai sensi dell' art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono state analizzati attentamente i posti di lavoro degli addetti all'utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l'attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella:

Descrizione del Rischio	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Affaticamento visivo	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Stress psicofisico	Possibile	Modesta	BASSO	2
Esposizione a radiazioni non ionizzanti	Probabile	Lieve	BASSO	2
Elettrocuzione	Improbabile	Grave	BASSO	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



La tecnica di produzione delle immagini sullo schermo è tale per cui dall'apparecchio vengono generate, oltre alla luce visibile, radiazioni elettromagnetiche di varia lunghezza d'onda di debole intensità e difficilmente apprezzabili con gli strumenti di misura, come è ormai dimostrato da una serie numerosa di rilevazioni su apparecchi diversi per marca, modello e stato di manutenzione.

Il lavoro del videoterminalista può comportare un pericolo per la salute in relazione alla durata dell'esposizione, alle caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell'hardware e del software, alle caratteristiche del posto di lavoro e dell'ambiente.

Effetti sulla salute legati al lavoro con una unità video sono dimostrabili per quanto concerne i disturbi oculo-visivi, i disturbi muscolo-scheletrici e, in minore misura, le reazioni da stress.

I disturbi all'apparato visivo sono dovuti essenzialmente ad un'elevata sollecitazione e all'affaticamento degli occhi. L'apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi:

- sforzo accomodativo e adattativo (distanze e livelli di luminosità sempre differenti);
- posizionamento non corretto dello schermo rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose; ciò causa abbagliamenti, riflessi fastidiosi e un maggiore contrasto chiaro-scuro;
- sfarfallio dei caratteri e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione;
- cattiva visualizzazione di singoli caratteri, frasi o di intere porzioni di testo;
- desktop disordinato e sfruttato in maniera insoddisfacente

I dolori al collo e alle articolazioni sono imputabili a:

- posizione sedentaria protratta o postura scorretta;
- spazio insufficiente per la tastiera e il mouse;
- mancanza di ausili di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse);
- altezza della sedia non perfettamente idonea o del tutto inadatta alle caratteristiche fisiche dell'utente;
- schermo collocato in posizione rialzata;
- uso di occhiali non idonei o ridotta capacità visiva (l'uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa).

## **PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI**

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



di alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali.

A tale proposito, l' allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito.

È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia.

I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio dettagliato nella sezione specifica.


Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità operative e comportamentali difforni dai contenuti del presente documento.

## **REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO**

### **SPAZIO**

Come indicato al punto 2, lettera a) dell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1.






*Figura 1 – POSTO DI LAVORO*

## ILLUMINAZIONE


Risultano rispettati i requisiti di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell' Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, in quanto:

- L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
- Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3)
- Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
- Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.



*Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO*

- Lo sguardo principale dell'operatore deve essere parallelo alla finestra
- La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.





*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



*Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO  
ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE*

## DISTANZA VISIVA

Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.

## RUMORE

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro è stato preso in considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell'acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

## PARAMETRI MICROCLIMATICI

Le condizioni microclimatiche non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

## RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L'impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.

## IRRAGGIAMENTO TERMICO

Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali. L'elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l'unità centrale produce calore.

Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



I lavoratori addetti dovranno provvedere a:

- Areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in modo da cambiare l'aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro

## UMIDITA'

Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza.

Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente per garantire il confort generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.

## INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).:

- il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore
- nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

## ATTREZZATURA DI LAVORO

L'utilizzazione in sé del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche.

Agli operatori addetti viene garantito di:



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



- Poter lavorare anche in piedi;
- Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario;
- Poter fare delle pause e rilassarsi.

Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito.

## **SCHERMO**

Come prescritto dall'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :



La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi

- L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità
- La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
- Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
- È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
- Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

## **TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO**

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

- La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione







**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)




confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

- Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
- La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.
- Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.

Il lavoratore addetto potrà:

- In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l'acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.

## POSTAZIONE DI LAVORO



*Figura 4 – PIANO DI LAVORO*

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :

- Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard
- L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.




**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

## SEDILE DI LAVORO

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) :



*Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI*

- Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l'assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore ed è dotato di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
- Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.
- Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



## **STRESS PSICOFISICO**

I lavoratori addetti all'utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto spesso, da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e non dall'utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.

Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante.

Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.

Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:

- di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
- di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
- di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
- di utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare;

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del problema.

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, è un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

## **AFFATICAMENTO VISIVO**

Si tratta di un sovraccarico dell'apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.

Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l'attrezzatura di lavoro, per ridurre al minimo l'affaticamento visivo degli addetti all'utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti misure di prevenzione:

- Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo. Soprattutto nel caso si adoperino



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggio portadocumenti posizionato il più vicino possibile al video e sempre di fronte all'operatore.

- Per i portatori di occhiali : gli oggetti riflettenti dell'ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto.
- Effettuare le previste pause : Il D.Lgs. 81/08, all'art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra

## **POSTURA NON CORRETTA**

Per prevenire l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:

- Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1)
- Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1);
- Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4) ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

## **LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Come contemplato dal comma 1 dell' art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette all' utilizzo dei VDT.

**La valutazione ha tenuto conto anche dei movimenti, delle posizioni di lavoro, della fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici durante l'utilizzo dei VDT.**

L'unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all'assunzione di variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell' orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro.

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

- Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari.
- Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice.
- Se richiesto dal datore di lavoro sentito un parere eventuale del medico, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell' orario di lavoro.

Le lavoratrici addette ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

**Nota** L'art. 12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto. Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione.





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



## **SORVEGLIANZA SANITARIA (per il superamento complessivo di 20 ore settimana davanti al VDT)**

Gli addetti all'utilizzo dei VDT saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria, come indicato all'art. 176 del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a:

- rischi per la vista e per gli occhi;
- rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo sarà:

- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- quinquennale negli altri casi.



Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilirà il termine per la successiva visita di idoneità.

Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 176, il lavoratore potrà essere sottoposto a visita di controllo per i rischi sopra indicati a sua semplice richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c), e cioè qualora "sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica".

Qualore l'esito delle visite mediche ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione, ai lavoratori verranno forniti, a spese del Datore di Lavoro, i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta.

I lavoratori addetti ai videoterminali dovranno poi essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali.

## **FORMAZIONE E INFORMAZIONE**



Principi pratici e criteri di comportamento: Cos'è la prevenzione - Sicurezza oggettiva e soggettiva D.Lgs. 81/08

Definizione di lavoratore al VDT secondo il D.Lgs. 81/08 - Obblighi a carico del datore di lavoro: valutazione dei rischi, informazione e formazione, consultazione e partecipazione - Sorveglianza sanitaria

Problemi connessi con l'utilizzo di VDT: Disturbi oculo-visivi - Disturbi muscolo-scheletrici - Stress



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Sistemazione del posto di lavoro: Sedile di lavoro: caratteristiche e regolazione - Schermo: caratteristiche e regolazione - Tastiera: caratteristiche e posizionamento - Piano di lavoro: caratteristiche e posizionamento

La formazione fornirà anche le seguenti cognizioni:

- ELEMENTI BASILARI SU SCOPI E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO NEL QUALE IL LAVORATORE È INSERITO;
- STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E INTERAZIONI TRA LE ATTIVITÀ SVOLTE AL VIDEOTERMINALE E L'ORGANIZZAZIONE NEL SUO COMPLESSO;
- FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE;
- FUNZIONAMENTO E CORRETTO UTILIZZO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE TECNICHE DI SUPPORTO AL VIDEOTERMINALE;
- INTERVENTI DA EFFETTUARE IN CASO DI GUASTI E INTERRUZIONE DEL LAVORO.

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Se prescritte dal medico competente dovranno essere utilizzate

- lenti oftalmiche o altri dispositivi speciali di correzione visiva

*Le lenti oftalmiche riducono l'affaticamento visivo, bloccando al 100% le radiazioni UV fino a 400 nm e polarizzando la luce in modo da ottenere l'eliminazione della maggior parte delle vibrazioni vettoriali delle onde non parallele all'asse di polarizzazione; l'apporto visivo riceve quindi una luce indiretta senza alterazioni della luminosità ambientale (riducendo notevolmente l'affaticamento visivo).*





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## IMPIANTO ELETTRICO




E' assolutamente vietata qualsiasi manomissione dell'impianto elettrico e qualsiasi intervento non autorizzato.

Non smontare mai il PC e non aprire il contenitore per effettuare riparazioni o altro. Per eventuali interventi (espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà rivolgersi al personale a ciò addetto o all'assistenza tecnica.

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.


Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile! Informare immediatamente il responsabile.




Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.


Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, sono espressamente vietate.



Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).



Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **OPERATORE PULIZIA (Collaboratori scolastici)**

### **DESCRIZIONE DELLA MANSIONE**

**La mansione consiste in:**

- Pulizia ordinaria e straordinaria dei locali.
- Sanificazione degli ambienti.



**La pulizia ordinaria** consiste nell'asportare lo sporco con la scopa, convogliarlo in un punto e versarlo nel sacco dei rifiuti; rimuovere con panno e detergente la polvere e i segni di sporco dai mobili e suppellettili e accessori; passare con panno imbevuto di detergente le parti soggette a frequenti contatti umani; trattare con panno impregnato di detergente tutte le superfici soggette a depositi di polvere; svuotare i cestini portarifiuti eliminando i sacchetti negli appositi cassonetti, lavare i cestini e rimettere il sacco di plastica; lavare con polvere abrasiva i lavandini e i sanitari, i servizi igienici in oltre vengono disinfettati; lavare i pavimenti.

**La pulizia straordinaria** effettuata con frequenza periodica, consiste nella rimozione degli arredi per permettere la pulizia delle pareti lavabili, controsoffittature, porte, stipiti, davanzali, termosifoni ecc.;

lavare e detergere i macchinari fissi eventualmente presenti; lavare tutti gli arredi; lavare i vetri e intelaiature, veneziane e tende, detergere e asciugare con panni.

Per ciò che riguarda la pulizia e la sanificazione giornaliera degli ambienti come il bagno, cucina, camera da letto, sala da pranzo ecc., sono operazioni che prevedono l' utilizzo di detersivi e disinfettanti e/o altri preparati che contengono sostanze chimiche per le quali è stato valutato il Rischio Chimico.

L'esito della valutazione rischio chimico ha mostrato che:

I prodotti utilizzati sono stati classificati con **rischio moderato** per quantitativo di utilizzo, livello di esposizione, modalità d'uso e le misure specifiche di prevenzione e protezione sono state pertanto considerate non necessarie fatta eccezione per la formazione specifica.

### **ATTREZZATURA UTILIZZATA**

Nello svolgimento dell' attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
- SCOPE
- SPAZZOLONI





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- STRACCI
- SECCHI
- CARRELLI CONTENITIVI

*Nota: La lista suddetta è esemplificativa e NON ESAUSTIVA. Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche.*

### SOSTANZE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti sostanze:

- ACIDO TAMPONATO
- AMMONIACA
- PRODOTTI DETERGENTI USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE
- DISGORGANTI

*Nota: La lista suddetta è esemplificativa e NON ESAUSTIVA. Per le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle relative schede di sicurezza. In caso di utilizzo di sostanze catalogate come pericolose si procederà alla valutazione specifica del Rischio chimico.*

### OPERE PROVVISORIALI

Nello svolgimento dell'attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti opere provvisorie:

- SCALE

*Per le attrezzature e le opere provvisorie sopra indicate si faccia riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e D.P.I.*

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Oltre al Rischio **Incendio** (valutato secondo il DM 10.3.1998), lo svolgimento dell'attività lavorativa comporta i Rischi riportati nella seguente tabella, dedotti a seguito di un'attenta analisi sulle modalità di lavoro degli OPERATORI PULIZIA.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Postura	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Caduta dall'alto (per eventuali lavori in altezza)	Possibile	Grave	MEDIO	3
Scivolamenti, cadute a livello	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Inalazione di vapori tossici (con conseguente irritazione vie respiratorie)	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Getti e schizzi (agli occhi ed al viso)	Probabile	Modesta	MEDIO	3
Calore, fiamme, esplosione	Possibile	Grave	MEDIO	3
Elettrocuzione per contatto	Possibile	Grave	MEDIO	3
Punture, tagli ed abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Irritazioni cutanee	Possibile	Modesta	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Movimentazione manuale dei carichi	Probabile	Lieve	<b>BASSO</b>	<b>2</b>
Rischi legati allo Stress Lavoro-correlato	Come da valutazione specifica			

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione in coda al documento, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

### Generale

Le sostanze utilizzate per le attività di pulizia possono entrare nell'organismo mediante inalazione, assorbimento da parte della pelle, o l'ingerimento. Il rischio è presente sia nella manipolazione delle sostanze, sia nelle miscele, sia infine nelle rimozioni e pulizie delle attrezzature dedicate.

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi individuati
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- Utilizzare sostanze sempre meno pericolose
- Modificare il processo lavorativo in modo da generare meno rischi possibili per l'operatore
- Nei lavori di pulizia superficie piana porre particolare attenzione alle cadute e scivolamenti a livello.

### Getti e schizzi

- Lavorando al di sopra della testa è indispensabile l'uso degli occhiali o paraocchi trasparenti.

### Allergeni

- Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani, soprattutto prima dei pasti

### Postura

La mansione si caratterizza per le elevate frequenze d'azione, con posture incongrue e sforzi applicati spesso considerevoli

- Adottare una postura ergonomicamente corretta, evitare sforzi eccessivi, movimenti bruschi e ripetitivi





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## Inalazione di vapori

I vapori tossici e le nebbie prodotte dagli acidi utilizzati per pulire superfici particolari (HCL, Tamponato ecc..) possono presentare rischi significativi per la salute quando trasferiti, miscelati, o immagazzinati. Questi materiali **producono vapori**, che sono spesso più pesante dell'aria, e che possono diventare altamente concentrati negli spazi chiusi, causando carenza di ossigeno ed aumentando i rischi per la salute.

- Garantire la corretta ventilazione degli ambienti da tinteggiare
- Utilizzare idonee maschere di protezione in funzione delle sostanze effettivamente impiegate

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Calzature	Occhiali	Mascherina	Guanti in Nitrile
Livello di Protezione S3	Di protezione	Facciale filtrante	Con rivestimento in nitrile
UNI EN 345,344	Tipo: UNI EN 166	UNI EN 149	UNI EN 388, 420
			
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in acciaio	In policarbonato antigraffio	Per polveri e fumi nocivi altamente tossici, FFP3	Per lavorazioni di entità medio-leggera



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



#### ANALISI DELLE PRINCIPALI FASI DI LAVORO:

##### 01. SPOLVERATURA AD UMIDO DI ARREDI E RITIRO RIFIUTI

**DESCRIZIONE FASE:** Questa fase consiste nello svuotare e pulire posacenere e cestini per la carta (quando necessario sostituire il sacco a perdere). Vengono eliminate impronte e macchie ad altezza uomo da porte, pareti, arredi, P.C. , telefoni, infissi, interruttori, ecc. usando il panno ed il prodotto idoneo. La spolveratura ad umido è quindi da preferirsi a quella praticata a secco che viene invece effettuata con panno asciutto o con piumino, provocando la dispersione di polvere su tutta la zona interessata. La spolveratura ad umido è una operazione fondamentale che consente un elevato abbattimento della polvere e della carica micro organica aerea. Questa fase realizza un ambiente pulito, privo di tracce di polvere e di sporco, pronto per essere sottoposto alla spazzatura, lavatura ed eventuale ceratura dei pavimenti.

**FASE DI LAVORAZIONE:** Questa prima fase consiste nell'asportazione dello strato di polvere accumulato durante la giornata sulle superfici degli arredi, nello svuotamento dei cestini portacarte e dei portacenere. L'operazione è svolta mediante l'uso di un panno inumidito con sostanze detergenti specifiche a seconda della tipologia di arredo; in questo modo si evita il disperdersi di corpuscoli nocivi, provocato dal sollevamento di polvere conseguente all'operazione di asportazione.

**ATTREZZATURE UTILIZZATE, MACCHINE, IMPIANTI:** L'operazione di asportazione della polvere può essere svolta mediante l'ausilio di panni da spolvero e flacone vaporizzatore del detergente a base alcolica per superfici in laminato plastico, metallo e vetro. Per la pulitura di superfici in legno, viene impiegato apposito detergente con panno raccoglitore. In questa fase l'attrezzatura in uso è un carrello dotato di sacco per la raccolta dei rifiuti, piano d'appoggio o vaschette per contenere i flaconi di detergenti e disinfettanti.

**FATTORE DI RISCHIO:** Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività di spolvero. Uno dei rischi più rilevanti è quello derivante da urti contro arredi vari e piani di lavoro. E' da considerare inoltre il rischio dovuto a caduta provocata dall'intralcio di cavi elettrici e dalla mancata uniformità della pavimentazione.

Il rischio derivante dalla movimentazione di carichi, dal contatto con la polvere, materiali taglienti (vetro), sporchi (rischio biologico) o pungenti (siringhe, chiodi), da quello elettrico e dall'uso di sostanze chimiche.

Infatti tra i detergenti che vengono comunemente impiegati, alcuni possono essere irritanti per naso, gola, vie respiratorie, pelle, occhi (simbolo Xi ) altri possono essere facilmente infiammabili (simbolo F ), o estremamente infiammabili (simbolo F+ ), come ad esempio quelli che vengono impiegati per la pulizia e la protezione dei mobili o per la pulizia e lucidatura delle superfici lavabili, altri detergenti



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



ancora possono risultare nocivi per l'organismo.

#### **POSSIBILI RISCHI:**

- *Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro ... (contusioni, distorsioni, fratture);*
- *Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna;*
- *Punture e tagli;*
- *Dermatiti irritative da contatto;*
- *Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi.*
- *Fibrillazione da corrente da corrente, ustioni, danni per l'organismo*

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

- *Formazione e informazione degli operatori: informazione sui rischi relativi all'utilizzo di sostanze chimiche e conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto;*
- *Cura e attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore;*
- *Divieto di eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altri usi.;*
- *Utilizzo di prodotti a basso rischio;*
- *Dispositivi di protezione individuale (guanti di gomma, occhiali di sicurezza, mascherina, ecc.).*

### **02. PULIZIA MEDIANTE SPAZZATURA DEI PAVIMENTI**

**DESCRIZIONE FASE:** Questa fase consiste in una serie di operazioni che consentono un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea, e realizza un ambiente pronto per la successiva fase di lavatura .

**FASE DI LAVORAZIONE:** Questa fase consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto. La scopatura può avvenire a secco per la raccolta di materiale grossolano e ad umido per l'asportazione della polvere, mentre per l'asportazione del materiale minuto si può impiegare talvolta l'aspirapolvere.

La scopatura ad umido è una operazione che consente un elevato abbattimento della polvere e della carica micro organica aerea . Per la migliore raccolta di polvere e per evitarne il sollevamento nell'aria ambiente è consigliabile l'uso di garze . La scopatura va effettuata partendo dai bordi del locale o corridoio per poi coprire lo spazio centrale . Le garze di cotone vanno raccolte per essere lavate e quindi riutilizzate .

#### **ATTREZZATURE UTILIZZATE, MACCHINE, IMPIANTI:**

- *scopa a frange o lamellare*
- *paletta per la raccolta dei materiali grossolani*
- *scopettone*
- *garze di cotone*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- *spray cattura polvere*

In questa fase l'attrezzatura in uso è un carrello dotato di sacco per la raccolta dei rifiuti, piano d'appoggio o vaschette per contenere i flaconi di detergenti e disinfettanti.

**FATTORE DI RISCHIO:** Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività di pulizia. Uno dei rischi più rilevanti è quello derivante da urti contro arredi vari e piani di lavoro. E da considerare inoltre il rischio dovuto al contatto con la polvere, alle cadute provocate da intralcio di cavi elettrici e dalla mancata uniformità della pavimentazione; il rischio derivante dalla movimentazione di carichi, dal contatto con materiali taglienti (vetro) o pungenti (siringhe, chiodi), da quello elettrico e dall'uso di sostanze chimiche.

Talvolta possono essere impiegati spray cattura polvere facilmente infiammabili (simbolo F ) e nocivi (simbolo Xn ).

**POSSIBILI RISCHI:**

- *Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro ... (contusioni, distorsioni, fratture);*
- *Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna;*
- *Punture e tagli;*
- *Dermatiti da contatto.;*
- *Fibrillazione da corrente da corrente, ustioni, danni per l'organismo*

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

- *Formazione e informazione degli operatori: informazione sui rischi relativi all'utilizzo di sostanze chimiche e conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto;*
- *Utilizzo di prodotti a basso rischio;*
- *Manutenzione periodica delle apparecchiature elettriche, comprese le prolunghie elettriche;*
- *Dispositivi di protezione individuale (guanti da lavoro);*
- *Cura e attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore del detergente disinfettante*
- *Divieto di travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altro uso.*

**03. LAVAGGIO MANUALE DEI PAVIMENTI**

**DESCRIZIONE FASE:** Il lavaggio manuale viene effettuato con carrello con mop o frange e due secchi . Un secchio di un certo colore contiene la soluzione pulita , l'altro secchio si utilizza per il recupero della soluzione sporca.

Si stende la soluzione su un area di 4-5 mq si lascia agire per qualche minuto quindi si strizza il mop nella soluzione di recupero e si va a recuperare nel secchio lo sporco disciolto . Si risciacqua il mop e lo si strizza . Quindi si reimmerge il mop nella soluzione pulita del secchio per riniziare il ciclo . Laddove si usa il disinfettante il tempo di contatto con il pavimento deve essere superiore a 5 minuti



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



**FASE DI LAVORAZIONE:** Il lavaggio consiste nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti, fatta eccezione per le superfici in tessuto, in legno o sospese che devono essere trattate con sistemi specifici.

Per effettuare il lavaggio occorre preliminarmente passare sul pavimento l'acqua alla quale è stata aggiunta la sostanza chimica detergente e successivamente risciacquare, facendo uso di sola acqua.

**ATTREZZATURE UTILIZZATE, MACCHINE, IMPIANTI:**

- *Un carrello definito "duo mop" corredato di mop, vale a dire un bastone, alla cui estremità sono attaccate delle frange attorcigliate di cotone, utilizzato per stendere il liquido detergente per poi successivamente passare l'acqua del risciacquo;*
- *Due secchi di colore diverso; Infine una pressa a pinza che serve per strizzare il mop ad ogni risciacquo.*

Nel caso di ambienti di ridotte dimensioni, il carrello mop è generalmente munito di un solo secchio.

I prodotti chimici detergenti sono differenti a seconda della tipologia di lavaggio: neutro per il lavaggio ordinario, sgrassante quando si vuole eliminare lo sporco grasso, disinfettante nel caso l'obiettivo sia quello di disinfettare, disincrostante per le superfici da decalcificare.

**FATTORE DI RISCHIO:**

- *Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge il lavaggio manuale dei pavimenti.*
- *Uno dei rischi più rilevanti è quello di scivolamento, di urto contro arredi vari e piani di lavoro.*
- *Sono da considerare inoltre i rischi dovuti alla caduta provocata da intralcio di cavi elettrici, dalla mancata uniformità della pavimentazione, dalla movimentazione dei carichi, da quello elettrico, dovuto quest'ultimo alla possibilità di venire a contatto con parti in tensione.*
- *Altro rischio è quello derivante dal contatto con sostanze chimiche. Infatti tra i detergenti alcuni possono essere irritanti (simbolo Xi) o gravemente irritanti per naso, gola, vie respiratorie, pelle occhi. (simbolo Xn)*
- *Tra i disincrostanti che sono da considerarsi corrosivi (simbolo C) c'è il rischio di danni per contatto con la pelle e con gli occhi.*

**POSSIBILI RISCHI:**

- *Lesioni traumatiche (contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna;*
- *Fibrillazione da corrente da corrente;*
- *Ustioni;*
- *Dermatiti da contatto con prodotti chimici;*
- *Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche quali arrossamento degli occhi e lacrimazione;*
- *Ustioni – effetti corrosivi e danni per l'organismo*

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

- *Formazione e informazione degli operatori: informazione sui rischi relativi all'utilizzo di sostanze*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



*chimiche e conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto;*

- *Utilizzo di prodotti a basso rischio;*
- *Manutenzione periodica delle apparecchiature elettriche, comprese le prolunghe elettriche;*
- *Dispositivi di protezione individuale (guanti da lavoro);*
- *Cura e attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore del detergente disinfettante*
- *Divieto di travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altro uso.*
- *Eseguire il rifornimento di carburante con la massima cautela (lontano da fonti di calore, non fumare);*
- *Nel caso di spazzatrici a batterie, la ricarica deve avvenire in un luogo all'aperto.*
- *Divieto di travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altro uso.*

#### **04. PULIZIA DELLE SUPERFICI VERTICALI LAVABILI**

**DESCRIZIONE FASE:** *Consiste essenzialmente in due fasi*

1. Lavare la superficie vetrata ed il telaio utilizzando un'idonea soluzione detergente ;
  2. Asciugare prima il telaio con il panno ben strizzato poi la superficie vetrata con il tergi vetro .
- E' necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l'operazione

**FASE DI LAVORAZIONE:** Questa fase consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali lavabili, incluse quelle di vetro. L'operazione è realizzata mediante l'uso di sostanze detergenti specifiche.

Questo intervento che viene svolto in due fasi successive, lavaggio ed asciugatura, è occasionale in quanto la cadenza è definita in sede di capitolato dei lavori.

Il lavaggio delle superfici interne può essere effettuato anche con l'ausilio di scale; per le superfici piastrellate dei bagni e delle docce che, per lo scorrere dell'acqua, sono soggette a depositi calcarei, occorre ricorrere ad un disincrostante e ad un raschiello, coprendo preventivamente le prese elettriche con nastro isolante.

Per quanto riguarda invece le superfici esterne, nei casi in cui sia impossibile eseguire un'adeguata pulitura delle parti finestrare, in quanto non raggiungibili dall'operatore posto all'interno dell'edificio o perché detta operazione presenta dei rischi, si può fare ricorso all'utilizzo dell'autopiattaforma

In questo caso l'operatore, assicurato debitamente con apposita cintura di sicurezza con imbracatura al cestello, svolge le suddette operazioni di pulizia all'esterno dell'edificio.

#### **ATTREZZATURE UTILIZZATE, MACCHINE, IMPIANTI:**

Per questa fase non sono utilizzate macchine specifiche per il lavaggio ma attrezzi manuali quali:

1. *detergente neutro, sgrassante o disincrostante;*
2. *tergivetro;*





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



3. asta telescopica;
4. raschietto;
5. secchio;
6. pelle scamosciata;
7. panno spugna;
8. scale portatili;
9. autopiattaforma (o autocestello);
10. guaine portautensili per i lavori in elevazione

#### **FATTORE DI RISCHIO:**

Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività. Rilevante è il rischio dovuto a caduta dall'alto, caduta da scivolamento, caduta provocata dalla non uniformità delle pavimentazioni; il rischio derivante dalla movimentazione eccessiva di carichi, il rischio di schiacciamento degli arti superiori, il rischio elettrico dovuto alla possibilità di contatto con parti in tensione dei conduttori ed il rischio dovuto all'utilizzo dei detergenti alcuni dei quali possono essere irritanti (simbolo Xi) o corrosivi (simbolo C) per naso, gola, vie respiratorie, pelle ed occhi.

#### **POSSIBILI RISCHI:**

- *Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche quale arrossamento degli occhi e lacrimazione;*
- *Causticazioni da contatto con acidi;*
- *Dermatiti irritative ed allergiche per contatto diretto con la pelle;*
- *Irritazioni e allergie dell'apparato respiratorio, effetti corrosivi e danni per l'organismo;*
- *Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna;*
- *Schiacciamento degli arti superiori;*
- *Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro ... (contusioni, distorsioni, fratture);*
- *Fibrillazione da corrente*

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

- *Formazione e informazione degli operatori: informazione sull'uso corretto delle scale e della cintura di sicurezza, sui rischi relativi all'utilizzo di sostanze chimiche e conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione dei prodotti;*
- *Divieto di eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altri usi*
- *Cura e attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore di sostanze chimiche;*
- *Utilizzo di prodotti a basso rischio;*
- *Gli operatori che lavorano sull'autopiattaforma (o autocestello) devono essere abilitati alla manovra di questa attrezzatura e resi idonei per le operazioni effettuate in elevazione;*
- *Conoscenza del libretto di uso e manutenzione;*
- *Dispositivi di protezione individuale (cintura di sicurezza con imbracatura, casco, guaine portautensili,*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



*guanti da lavoro, occhiali di sicurezza, mascherina in caso di ventilazione insufficiente);*

- *Per quanto riguarda il lavaggio delle pareti, occorre provvedere alla copertura delle eventuali prese di corrente.*

## **08. PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI**

**DESCRIZIONE FASE:** E' questo uno degli interventi più delicati, in quanto nei locali dei servizi igienici (bagni, docce, lavandini, WC, ecc.) si concentrano i maggiori rischi per gli operatori del comparto delle Imprese di pulizia. Infatti, qui troviamo il rischio chimico dovuto all'utilizzo dei vari prodotti impiegati che vanno dal detergente disinfettante al detergente deodorante, al disincrostante, il rischio biologico.

**FASE DI LAVORAZIONE:** Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie presenti nelle toilettes, docce e bagni.

### **ATTREZZATURE UTILIZZATE, MACCHINE, IMPIANTI:**

In questa fase sono utilizzate generalmente le seguenti attrezzature:

1. *secchielli di diverso colore contenenti la sostanza detergente e disinfettante da utilizzare sulle varie superfici dei servizi igienici;*
2. *un secchio e relativo panno di colore rosso per superficie esterna di w.c e orinatoi;*
3. *un secchio e relativo panno di colore giallo per i lavabi;*
4. *un secchio e relativo panno di colore blu per porte e mensole panni spugna;*
5. *sistema mop per il lavaggio del pavimento;*
6. *flaconi vaporizzatori;*
7. *materiali di rifornimento igienico-sanitari;*
8. *detergente disinfettante;*
9. *detergente disincrostante*

In questa fase l'attrezzatura in uso è un carrello di servizio dotato di sacco per la raccolta dei rifiuti, piano d'appoggio o vaschette per contenere i flaconi di detersivi e disinfettanti.

### **FATTORE DI RISCHIO:**

Il rischio è condizionato dalle caratteristiche dell'ambiente in cui l'operatore svolge l'attività di pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

I rischi più rilevanti sono quelli biologici e quelli derivanti dal contatto con sostanze chimiche: infatti nelle operazioni di pulizia e disinfezione dei servizi igienici, vengono impiegati numerosi prodotti quali disinfettanti, detersivi, disincrostanti,. Alcune di queste sostanze, possono dare effetti sull'uomo anche a lungo termine.

Nell'utilizzo dei disinfettanti è necessaria la massima attenzione, poiché alcuni di questi possono essere estremamente infiammabili (simbolo F+ ) ed irritanti per naso, gola, vie respiratorie, per la pelle



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



e gli occhi.

Tra i disinfettanti, possiamo ricordare: gli acidi (acido cloridrico, solforico), gli alogeni inorganici ed ossidanti (amuchina, ipoclorito di sodio, di potassio), gli alcoli (denaturato, isopropilico).

Tra i detergenti, alcuni possono essere irritanti (simbolo Xi ) per naso, gola, vie respiratorie, pelle, occhi.

Altri gravemente irritanti per pelle, occhi, soprattutto per quelli impiegati nella pulizia dei gabinetti e orinatoi e per le superfici lavabili.

Infine i disincrostanti vengono generalmente impiegati per i servizi igienici.

Questi prodotti sono corrosivi e sono indicati con il simbolo C

Altri rischi sono poi quelli dovuti a scivolamento, a cadute provocate dalla mancata uniformità della pavimentazione, alla movimentazione dei carichi, a quello elettrico dovuto alla possibilità di venire in contatto con parti in tensione , da punture e tagli.

#### **POSSIBILI RISCHI:**

- *Patologie irritative delle prime vie aeree, delle mucose e degli occhi con manifestazioni sintomatiche quale arrossamento degli occhi e lacrimazione;*
- *Causticazioni da contatto con acidi;*
- *Dermatiti irritative ed allergiche per contatto diretto con la pelle;*
- *Irritazioni e allergie dell'apparato respiratorio, effetti corrosivi e danni per l'organismo;*
- *Strappi muscolari, lesioni traumatiche agli arti e alla colonna;*
- *Lesioni dovute alla caduta in piano o all'urto contro ... (contusioni, distorsioni, fratture);*
- *Fibrillazione da corrente da corrente;*
- *Punture e tagli;*
- *Rischi di malattia da agenti biologici*

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

- *Dispositivi di protezione individuale (calzature antisdrucciolo, guanti monouso, mascherina ed occhiali di sicurezza);*
- *Informazione sui rischi di natura elettrica*
- *Informazione sui rischi relativi agli agenti biologici;*
- *Informazione sui rischi relativi all'utilizzo di sostanze chimiche;*
- *Conoscenza della scheda tecnica di rischio apposta sulla confezione prima dell'utilizzo di qualsiasi prodotto;*
- *Cura ed attenzione nel mantenere l'etichetta sull'apposito contenitore;*
- *Utilizzo di prodotti a basso rischio;*
- *Divieto di eseguire travasi di prodotti chimici in contenitori adibiti ad altri usi*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **6.2. SCHEDE SINOTTICHE DI ANALISI DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE**

Le Schede che seguono permettono di analizzare le fonti di rischio, determinare le misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art 15 D. 81/08 (*misure generali di tutela*), relazionando il tutto alle aree omogenee e alle mansioni di pertinenza.

Per ogni pericolo evidenziato esiste un codice di PRIORITA' di INTERVENTO o CRITICITA' strettamente correlato con i valori (da 1 a 16) della MATRICE DEL RISCHIO (pag 23).

### **6.2.1) RISCHI PER LA SICUREZZA**

#### **6.2.1.1) Rischi strutturali**

<b>Pericolo rilevato</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura di prevenzione individuata</b>	<b>Area omogenea interessata</b>	<b>Mansione</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R</b>
Spazi di lavoro e Area cattedra, banchi, postazioni segreteria e amministrazione	Urto, contusioni, inciampo	· Spazi lavorativi sufficienti a garantire agevoli spostamenti, movimentazioni ordinarie durante le attività lavorative libero accesso alle vie di esodo ed ai mezzi antincendio, zainetti fuori dalle aule.	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	3	1	3
Pavimenti Aule e disimpegni. Corridoi, Palestra, Servizi igienici	Scivolamenti, caduta a livello, contusioni.	· Adozione di pavimentazione resistente, omogenea, antisdrucciolevole, di facile pulizia, priva di dislivelli e situazioni di instabilità, avente caratteristiche di resistenza al fuoco. · Manutenzione ordinaria e straordinaria dei pavimenti. · Segnalazione e pronta rimozione delle sostanze insudicanti e sdruciolevoli.	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	3	1	3



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
 Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
 Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
 E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Scale e parapetti (ingresso, vano scala di collegamento due livelli, ringhiere scale emergenza ecc..)	Caduta, contusioni Scivolamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformità delle scale e delle vie alle misure indicate dalle norme di buona tecnica con particolare riguardo all'ampiezza e alle protezioni contro la caduta.</li> <li>Adozione di dispositivi antidrucciolo per le scale soprattutto nelle parti che hanno immediata comunicazione con l'esterno.</li> <li>Manutenzione ordinaria e straordinaria periodica.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	2	2
Cavi di alimentazione di attrezzature elettriche	Inciampo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemazione dei cavi elettrici in modo da eliminare il pericolo di inciampo.</li> <li>Informazione al personale sul divieto di utilizzare cavi o prolunghe che attraversino i punti di passaggio.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	2	2
Ostacoli e deposito di materiali	Urto con contusione, inciampo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione immediata dei materiali e delle attrezzature disposti lungo i corridoi e le vie di passaggio.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	2	2
Porte aule e servizi igienici aperture di emergenza	Lesioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformità delle uscite alle misure indicate dalla legge, dalle concessioni o da licenza edilizia.</li> <li>Verifica periodica dell'apribilità e del corretto funzionamento delle porte.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	2	2
Superfici vetrate in corrispondenza uffici, servizi igienici	Ferimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfici vetrate, poste lungo le vie di esodo, dotate di caratteristiche di sicurezza.</li> <li>Manutenzione e pulizia periodica.</li> <li>Adeguate segnalazione delle superfici vetrate.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	2	2
Pareti, soffitti e controsoffitti	Caduta di materiali dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione ordinaria e straordinaria delle pareti, soffitti e controsoffitti.</li> </ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa (TUTTE).	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



Solai, Soppalchi	Crollo, cedimento strutturale	Indicazione della portata massima dei solai ed eventuali aree dove è interdetta la disposizione di carichi accidentali.  Protezione dei piani sopraelevati con idonei parapetti	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	1	3	3
Vie di esodo ed uscite di emergenza	Caduta, affollamento contusioni	<ul style="list-style-type: none"><li>· Organizzazione delle vie di esodo e delle uscite di emergenza in modo adeguato alle dimensioni dei luoghi di lavoro e tale da consentire di raggiungere il più rapidamente possibile luoghi sicuri.</li><li>· Vie di transito mantenute sgombre dai materiali ed adeguata segnalazione degli ostacoli non eliminabili.</li><li>· Intervento formativo ed informativo.</li><li>· Procedure di pronta rimozione degli ostacoli che limitano la normale circolazione.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	2	1	2





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 6.2.1.2) Rischi meccanici e/o manuali

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Attrezzature manuali (taglierini, forbici, cacciaviti, spatole, ecc..)	Ferimento	· Formazione sul corretto impiego delle attrezzature manuali secondo quanto indicato nel manuale d'uso riponendo gli oggetti, dopo l'uso, nelle apposite custodie.	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	2	1	2
Arredi	Urto, contusioni, ferimento	· Adozione di arredi e mobili privi di spigoli vivi. · Informazione sul corretto impiego affinché non costituiscano una causa potenziale di urto, eliminando eventuali chiavi sporgenti e richiudendo dopo l'uso cassette delle scrivanie e dei classificatori.	· Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	2	1	2
Scaffalature	Caduta di oggetti dall'alto	· Adozione di scaffalature aventi forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali da archiviare. · Scaffalature correttamente fissate alle pareti. · Distribuzione ordinata ed uniforme dei materiali sui singoli ripiani a partire da quelli più bassi.	· Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	2	1	2
Fotocopiatrici, stampanti, telescriventi	Ferimento, tagli, abrasioni, contusioni	Predisporre regolare ispezione alle attrezzature per accertare che siano sempre sicure ed in buono stato di manutenzione. Se necessario sostituirle.  Fornire strutture idonee per la conservazione ed assicurarsi che le attrezzature vengano riposte in maniera corretta.	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docenti, Coll Scolastico, Studente	2	1	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 6.2.1.3) Rischi elettrici

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Impianto elettrico	Elettrocuzione, incendio e scoppio	<ul style="list-style-type: none"><li>· Impianto elettrico realizzato in conformità alla regola dell'arte.</li><li>· Incremento della sicurezza dell'impianto con l'adozione di ulteriori dispositivi di sicurezza degli schemi elettrici ed indicazione sui quadri elettrici dei circuiti a cui si riferiscono gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati.</li><li>· Manutenzione impianto elettrico (plafoniere, prese, quadri elettrici, scatole di derivazione, canaline, pressacavi, verifiche isolamento cavi, ecc).</li><li>· Procedure di distacco della tensione elettrica durante le fasi di manutenzione con apposizione di cartelli di avviso in prossimità dei quadri di piano, qualora non si possano inserire lucchetti sugli interruttori stessi.</li><li>· Affissione di cartelli in prossimità dei quadri elettrici indicanti il divieto di spegnere incendi con acqua.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	3	3
Impianto di terra (DPR 462/01)	Elettrocuzione	<ul style="list-style-type: none"><li>· Registro e documentazione relativa alle verifiche periodiche biennali dell'impianto effettuate dagli organi ispettivi di controllo.</li><li>· Verifiche periodiche interne annuali della continuità e resistenza di terra dell'impianto.</li><li>· Collegamento a terra delle masse metalliche esterne</li><li>· Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ed aggiornamento del registro di manutenzione.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE),.	DS, Docente, Coll Scolastico, studente	1	3	3



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Ciabatte e cavi di alimentazione di attrezzature elettriche	Elettrocuzione, incendio	<ul style="list-style-type: none"><li>· Riduzione del numero delle ciabatte.</li><li>· Sostituzione dei cavi "a vista" che sono privi delle idonee caratteristiche antilogorio della guaina esterna.</li><li>· Manutenzione dei cavi, segnalazione immediata delle rotture della guaina esterna di protezione ed eventuale sostituzione.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE),	Docente, Coll Scolastico,	1	3	3
---	--------------------------	--	---	---------------------------	---	---	---

#### **6.2.1.4) Rischi da incendio**

La valutazione del rischio di incendio è volta a consentire al *datore di lavoro* di porre in atto i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

La valutazione del rischio tiene conto inoltre:

1. del tipo di attività
2. delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro e degli arredi
3. delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro e dei materiali di rivestimento
4. delle dimensioni del luogo di lavoro e del numero di persone presenti.

La valutazione del rischio incendio è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi primari di sicurezza antincendio:

1. minimizzare le cause dell'incendio
2. garantire la stabilità delle strutture portanti in caso di incendio al fine di poter soccorrere le persone eventualmente presenti
3. limitare la propagazione delle fiamme ad edifici e/o attività circostanti
4. assicurare le caratteristiche di sicurezza agli impianti tecnici
5. assicurare alla persone eventualmente presenti la possibilità di lasciare indenni i locali tecnici
6. garantire la possibilità alle squadre di soccorso intervenute sull'incendio di operare in condizioni di sicurezza.

Il raggiungimento di tali obiettivi permetterà di gestire l'attività nel rispetto delle misure generali di tutela dei beni e di incolumità delle persone.

Il criterio fondamentale adottato nella valutazione del rischio è quello basato sull'identificazione dei pericoli relativamente ai differenti luoghi di lavoro, nell'analisi dei fattori di rischio e nella stima delle possibili conseguenze.

La valutazione viene quindi articolata nelle seguenti fasi:



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



1. individuazione di ogni pericolo di incendio quali sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio ecc.
2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. valutazione del rischio residuo di incendio;
5. verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Le disposizioni contenute nel **D.M. 10 marzo 1998** sono state inoltre integrate con i criteri di valutazione proposti dal **D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** conferendo all'analisi delle attività una visione decisamente più approfondita.

Il livello di rischio globale delle attività viene rappresentato con un modello matematico nel quale gli effetti del rischio stesso dipendono dai seguenti fattori:

**F** = probabilità o frequenza del verificarsi dell'evento rischioso

**M** = magnitudo della conseguenza, ossia dell'entità del danno ai lavoratori o all'ambiente, provocato dal verificarsi dell'evento dannoso.

Secondo la funzione: **Rischio = F x M**

Per conseguire gli obbiettivi dell'attività di valutazione dei rischi, là dove esistono delle situazioni pericolose sono state adottate misure atte a ridurre l'entità dei rischi stessi diminuendo la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e facendo sì che venga minimizzato il danno.

Rimane sottinteso che la riduzione della probabilità **F** e della magnitudo **M** presuppone comunque l'aumento della conoscenza del rischio ottenuto mediante azioni di informazione e formazione dei lavoratori interessati.

Nell'individuazione dei rischi presenti in azienda, sulla base delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi secondo le indicazioni fornite nel D.M. 10 marzo 1998 sono state formulate le seguenti valutazioni:

**I rischi evidenziati** sono riassumibili in:

- Rischio di incendio impianti elettrici
- Rischio di incendio per impiego non controllato di fiamme libere (sigarette, fiamme dai locali tecnici, saldature di manutenzione, ecc..)

**Le sorgenti di innesco** ipotizzabili sono state individuate in:

- Guasti di natura elettrica alle apparecchiature elettriche e di illuminazione,
- Uso non autorizzato di fiamme libere,
- Presenza non consentita di fumatori,
- Eventi naturali o accidentali.



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



Essendo i rischi legati ad eventi particolari, per i quali sono state prese specifiche misure cautelative, si è provveduto alla redazione di un piano di sicurezza esteso a tutto l'insieme.

In relazione all'individuazione dei pericoli d'incendio, operata nei paragrafi precedenti, si procede fornendo un quadro delle misure di sicurezza adottate a compensazione dei rischi ipotizzati.

La scelta delle misure di sicurezza, è scaturita grazie ad una accurata analisi operata considerando, prima singolarmente ed in seguito nella totalità, i pericoli d'incendio rilevati.

Determinata l'entità del pericolo e quindi avendo definito se gli stessi possano essere:

1. eliminati totalmente
2. ridotti
3. sostituiti con alternative più sicure
4. separati o protetti,
5. sono stati comparati i conseguiti esiti con le disposizioni emanate relativamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

Determinati provvedimenti derivano inoltre dall'interazione tra la salvaguardia dell'incolumità delle persone e le esigenze legate ad una corretta e agevole conduzione dell'attività.

Al fine di eliminare o quantomeno ridurre le possibili cause di incendio sono state predisposte le seguenti misure:

- Miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti
- Installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione
- Controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti
- Controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche
- Riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate.
- Divieto assoluto di fumare all'interno degli ambienti comuni dell'ufficio ma anche delle singole postazioni di lavoro

La formazione e l'informazione del personale operante costituisce rilevante importanza per l'eliminazione delle fonti di innesco dovute a comportamenti incauti durante l'utilizzo di liquidi infiammabili o gas e a garantire il tempestivo intervento.

Le norme comportamentali corrette contribuiscono inoltre a ridurre i possibili rischi dovuti a presenza di fumatori o incuria.

Conseguentemente alla determinazione dei rischi presenti nelle diverse attività, ed avendo definito le misure di prevenzione e protezione adottate atte a cautelare i lavoratori con l'obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre i rischi, si procede alla classificazione del luogo di lavoro come indicato dal D.M. 10 marzo 1998.

Nella classificazione del livello di rischio si valutano nella totalità i rischi singolarmente individuati, tenendo in debita considerazione i criteri e le misure adottate di cui al precedente paragrafo ed i mezzi e impianti protettivi installati come illustrato successivamente, focalizzando lo studio verso gli effetti prodotti.



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



**La FREQUENZA/POSSIBILITÀ “F” di accadimento del rischio è stata suddivisa in tre livelli:**

LIVELLO	CARATTERISTICHE
<b>1</b>	Il rischio rilevato può verificarsi solo con eventi particolari o concomitanza di eventi poco probabili indipendenti. <b>Non sono noti episodi già verificatisi</b>
<b>2</b>	Il rischio rilevato può verificarsi con media probabilità e per cause solo in parte prevedibili <b>Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi</b>
<b>3</b>	Il rischio rilevato può verificarsi con considerevole probabilità e per cause note ma non contenibili <b>È noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno</b>

*Per la grande maggioranza delle attività del settore scolastico nella sede del plesso PRIMARIA “BATTISTI” è individuabile cautelativamente un livello F = 2*

**La MAGNITUDO del danno “M” è stata suddivisa in tre livelli:**

LIVELLO	CARATTERISTICHE
<b>1</b>	Scarsa possibilità di sviluppo di principi di incendio e limitata propagazione dello stesso <b>Bassa presenza di sostanze infiammabili/combustibili</b>
<b>2</b>	Condizione che possono favorire lo sviluppo di incendi ma con limitata possibilità di propagazione <b>Presenza media di sostanze infiammabili/combustibili</b>
<b>3</b>	Condizioni in cui sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendio con forte possibilità di propagazione <b>Presenza elevata di sostanze infiammabili/combustibili.</b>

*Per tutte le attività in oggetto, è individuabile in modo cautelativo una magnitudo di livello M =2*

Stabiliti i valori, sono stati riportati nel grafico avente in ascissa la magnitudo ed in ordinata la frequenza.





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 1 2 3 Frequenza F

3	6	9
2	4	6
1	2	3

1      2      3      **Magnitudo M**

**I Valori in VERDE 1 e 2 corrispondono ad un livello di rischio BASSO**

**I Valori in GIALLO 3 e 4 corrispondono ad un livello di rischio MEDIO**

**I Valori in ROSSO 6 e 9 corrispondono ad un livello di rischio ALTO**

<b>Esito della valutazione del rischio per il plesso di PRIMARIA "BATTISTI" è:</b>
--

In conclusione, la correlazione dei valori riportati ha permesso di individuare le attività svolte nei locali **della scuola** nella categoria di rischio **MEDIO**.

Al fine di eliminare o quantomeno ridurre le possibili cause di incendio sono stati predisposti i seguenti interventi:

1. Gli impianti elettrici sono stati previsti in accordo con le disposizioni delle Norme CEI 11/1 del 1987, norme CEI 64/8 e norme CEI 64/2 e adeguatamente protetti da sovraccarichi e cortocircuiti riducendo notevolmente l'ipotizzato rischio da guasti di natura elettrica.
2. Tutti gli edifici sono oggetto di manutenzione ordinaria degli impianti.
3. Gli impianti e le attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro sono mantenuti costantemente in
4. perfetta efficienza.
5. La formazione e l'informazione del personale operante costituisce rilevante importanza per l'eliminazione delle fonti di innesco dovute a comportamenti incauti durante l'utilizzo di liquidi infiammabili, combustibili o gas e a garantire il tempestivo intervento.
6. Le norme comportamentali corrette contribuiscono inoltre a ridurre i possibili rischi dovuti a
7. presenza di fumatori o incuria.

### **MEZZI MOBILI DI ESTINZIONE**

Per garantire le operazioni di primo intervento vengono installati nei cantieri estintori portatili in numero e potere estinguente commisurati al livello di rischio. Tutti i mezzi di estinzione portatile sono stati distribuiti in maniera tale da poter essere raggiunti con percorsi non superiori ai 20 m,



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



installati su apposito supporto a parete posto a 1.50 m dal calpestabile e opportunamente segnalati da apposita cartellonistica.

### **6.2.1.5) Rischi da Esplosione**

Oggetto della presente valutazione è quella di impedire eventuali formazioni di ATMOSFERE ESPLOSIVE dovute a gas o polveri.

Per la valutazione si tenga conto dell'art. 290 d. lgs. 81/08:

#### **“Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.”

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Presenza di vapori e polveri che possono generare atmosfere esplosive nella scuola	Esplosione, incendio, proiezione di schegge vario tipo, ferimenti, ustioni, fratture	· Valutazione atex delle possibili atmosfere esplosive nello stabilimento in presenza di stoccaggio sostanze pericolose. Formazione ed informazione del personale Presenza costante di ventilazione naturale Divieto assoluto di compiere operazioni meccaniche che producano sorgenti di innesco o fiamme libere in prossimità delle zone individuate più pericolose	--	--	--	--	--

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE LAVORAZIONI NE' FASI DEL PROCESSO PRODUTTIVO LEGATO ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO ESPLOSIONE**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **6.2.2 RISCHI PER LA SALUTE**

### **6.2.2.1) Rischi da sostanze chimiche**

<b>Pericolo rilevato</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura di prevenzione individuata</b>	<b>Area omogenea interessata</b>	<b>Mansione</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R</b>
Prodotti per la pulizia, solventi o colle utilizzate nei laboratori, toner da stampanti.	Irritazione della pelle, degli occhi e delle mucose per inalazione e/o ingestione e/o contatti accidentali.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Segregazione delle macchine fotocopiatrici e delle stampatrici in ambiente dedicato, adeguatamente ventilato.</li><li>· Acquisizione e valutazione delle schede tecniche dei prodotti ed eventuale sostituzione dei prodotti con altri di minore nocività.</li><li>· Formazione del personale autorizzato riguardo la lavorazione caratteristica di pulizia rulli e immissione inchiostri</li></ul> <p>Le schede di sicurezza dei vari prodotti sono disponibili. Nel caso di utilizzo di nuove sostanze particolarmente pericolose prevedere la realizzazione di apposite procedure per l'utilizzo oltre formazione ed informazione.</p>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 6.2.2.2) *Rischi da Rumore*

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Rumorosità nelle aule, corridoi dovuta a rumore di fondo, voci, attività stampa	Ipoacusia	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica del livello sonoro nei luoghi di lavoro secondo (QUALORA RICORRANO CONDIZIONI PARTICOLARI CHE SI DISCOSTANO DAL NORMALE VOCIARE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA) quanto prescritto dalla legge.</li><li>Sorveglianza sanitaria per gli esposti. (SU RICHIESTA ED IN CONDIZIONI PARTICOLARI)</li><li>Formazione ed informazione.</li><li>Fornire DPI di protezione agli operatori maggiormente esposti (cuffie)</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189

Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore

Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria.

Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia

L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale.

Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

In ottemperanza a tutto quanto previsto dalla norma **è stato effettuato** un monitoraggio riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.

Sono state prese in considerazione in particolare:

1. livello, tipo e durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
2. i valori limite di esposizione e i valori di azione;
3. gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rumore;
4. gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
5. le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature di lavoro;
6. informazioni dalla lettura e banca dati ISPEL;
7. mancanza di evidenze particolari dei lavoratori operanti nel plesso relativamente a problematiche riguardanti il rumore.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Come risultato dell'indagine valutativa, si considera la seguente tabella di analisi:

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	INDICE DI ATTENZIONE
Livello ipotizzato/misurato di esposizione ponderato su 8h [190 comma 1 lett.a]	70dB	1
Durata Esposizione [190 comma 1 lett.a]	8h	2
Prolungamento esposizione oltre il normale orario di lavoro, anche in locali di cui è responsabile il datore di lavoro[190 comma 1 lett.h]	saltuario	2
Tipo di rumore [190 comma 1 lett.a]	costante	1
Presenza di soggetti particolarmente sensibili particolare riferimento donne e minori [190 comma 1 lett.c]	no	1
Interazione con segnali di avvertimento o altri suoni [190 comma 1 lett.e]	segnali comuni chiaram udibili	1
Informazioni su emissioni sonore da parte del produttore o fornitori [190 comma 1 lett.f]	generiche	2
Informazioni da sorveglianza sanitaria o bibliografica relative a possibili danni [190 comma 1 lett.i]	assenza di specifiche indicazioni	1

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE SITUAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO DA RUMORE**

#### 6.2.2.3) *Rischi da Vibrazioni*

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Utilizzo di attrezzature di lavoro in grado di provocare vibrazioni al sistema mano-braccio o al corpo intero	patologie osteo-articolari, problemi apparato cardio-circolatorio e neurologico a livello periferico	<ul style="list-style-type: none"><li>· Riduzione del tempo di esposizione, dispositivi di protezione individuale, sostituzione delle attrezzature incriminate</li><li>· Distribuzione delle mansioni in considerazione della ripetitività dei compiti lavorativi prevedendo interruzioni del lavoro o cambiamento di attività.</li><li>· Sorveglianza sanitaria.</li><li>· Formazione ed informazione.</li><li>· Ripetizione intervento formativo.</li></ul>	---	--	--	--	--

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE SITUAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO DA VIBRAZIONI**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.2.4) Rischi da ROA (Radiazioni Ottiche Artificiali)**

<b>Pericolo rilevato</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura di prevenzione individuata</b>	<b>Area omogenea interessata</b>	<b>Mansione</b>	<b>Codice</b>
Emissioni di Radiazioni Ottiche artificiali	Disturbi oculo-visivi Dermatiti, allergie, ustioni da contatto	· Verifica del livello di ROA emesse in conformità agli allegati XXXVII D. 81/08 per le ditte che effettuano tale attività · Evitare la vicinanza o anche il transito in prossimità di attività di saldatura o similari. Formazione ed informazione.  Redazione del DUVRI prima di attività che implicino l'immissione in stabilimento di potenziali sorgenti ROA	Nessuna	Nessuna	--

Con il termine Radiazioni Ottiche Artificiali si intendono:

a) tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) *radiazioni ultraviolette* : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

2) *radiazioni visibili* : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) *radiazioni infrarosse* : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm);

L'approfondimento della valutazione del rischio dovrà essere comunque realizzato nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

- laser in categoria 3 e 4;
- saldatura elettrica ad arco (MIG, MAG, TIG, ad elettrodo, ecc.);
- utilizzo di plasma per taglio e saldatura;
- lampade germicide;
- sistemi LED per fototerapia;
- lampade abbronzanti;
- lampade ad alogenuri metallici;
- corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico;

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE SITUAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO DA ROA**





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### 6.2.2.5) Rischi da Campi Elettromagnetici (CEM)

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	Codice
Emissioni di Radiazioni non ionizzanti radiofrequenze, microonde, radiazioni a frequenze estremamente basse, campi elettrici e magnetici statici	Stress termico, ustioni interne da radiofrequenze fibrillazione ventricolare	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica del livello di radiazioni entro i valori limite indicati nella legislazione di riferimento.</li><li>Evitare la vicinanza o la permanenza in luoghi di emissione CEM.</li></ul> Formazione ed informazione.	Nessuna	Nessuna	--

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE SITUAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO DA CEM**

#### 6.2.2.6) Rischi da MMC (Movimentazione Manuale dei Carichi)

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Trasporto carichi rilevanti sopra i 10 kg ( <b>indicativo</b> ), eseguire movimenti ripetuti, spinta e trascinamento carichi a terra.	Patologia delle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, cervicalgie, lombalgie e discopatie.	<b>Divieto di sollevamento carichi superiori alla propria presunta capacità</b> (dai 3 kg in poi) <b>Suddivisione del carico,</b> Riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro <ul style="list-style-type: none"><li>Formazione ed informazione.</li><li>Ripetizione intervento formativo.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2

**VALUTAZIONE:** All'interno della scuola **NON** si eseguono di norma attività di movimentazione manuale in cui il peso medio sollevato sia superiore ai 10 kg (**valore non di legge ma indicativo**). Può saltuariamente capitare lo spostamento di un carico intorno ai limiti ma il tipo di attività per questi pesi riferendosi ai parametri NIOSH, è fatto prevalentemente di spostamenti ridotti (altezza da terra, distanza verticale ed orizzontale di spostamento del peso), distorsione angolare del peso nulla o ridotta, presa buona, attività di breve durata e bassa frequenza o sporadica.

**Inoltre come misura BASE di prevenzione adottata nella SCUOLA per pesi maggiori viene SEMPRE utilizzato l'ausilio di un altro operatore che evita l'aggravarsi del rischio.**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



## **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

### **INTRODUZIONE**

Per **Movimentazione manuale dei carichi (MMC)** si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

### **EFFETTI SULLA SALUTE**

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.

### **I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE**

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MVC.

In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:

#### **1. Caratteristiche del carico:**

- è troppo pesante
- 30 Kg per gli uomini adulti
- 20 Kg per le donne adulte
- le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- non permette la visuale;
- è di difficile presa o poco maneggevole;
- è con spigoli acuti o taglienti;
- è troppo caldo o troppo freddo;
- contiene sostanze o materiali pericolosi;
- è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;
- l'involucro è inadeguato al contenuto;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

#### **2. Sforzo fisico richiesto:**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



- è eccessivo
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
- è compiuto con il corpo in posizione instabile
- può comportare un movimento brusco del corpo

### **3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:**

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate del lavoratore
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

### **4. Esigenze connesse all'attività:**


- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione


Esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra

Secondo la postura, per un carico di 50 Kg. la forza che viene esercitata a livello delle vertebre lombari è di 750 Kg. o 150 Kg.




#### Esempi di posture difficili e soluzioni di sistemazione possibile


##### 1. Posture da evitare



##### 2. Agire sulle condizioni di stoccaggio



##### 3. Sistemare il posto di lavoro





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 6.2.2.7) Rischi da uso dei videoterminali

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Uso dei VDT	Problemi posturali di affaticamento fisico e mentale con particolare riguardo alla vista ed agli occhi; stress lavorativo	<ul style="list-style-type: none"><li>· Adeguamento delle postazioni VDT ai criteri ergonomici.</li><li>· Sistemazione dei VDT ad altezza corretta ed in modo che sullo schermo non vi siano riflessi di finestre o corpi illuminanti.</li><li>· Distribuzione delle mansioni in considerazione della ripetitività dei compiti lavorativi prevedendo interruzioni del lavoro o cambiamento di attività.</li><li>· Sorveglianza sanitaria (se vengono raggiunte le 20 ore settimanali)</li><li>· Formazione ed informazione.</li><li>· Ripetizione intervento formativo.</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2

### 6.2.2.8) Rischi da agenti biologici

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Servizi igienici, docce. Spogliatoi in palestra, ambienti della scuola in cui vengono svolte pulizie	Infezione	<ul style="list-style-type: none"><li>· Servizi igienici dotati di acqua corrente calda e fredda, sapone per le mani, asciugamani in stoffa o in carta o di apparecchi che producono aria calda.</li><li><b>Utilizzo DPI previsti</b> per i collaboratori in particolare guanti monouso o in gomma</li><li>· Presenza di docce in numero sufficiente munite di acqua calda e di mezzi detergenti per asciugarsi.</li><li>· Adeguata ventilazione dei locali.</li><li>· Manutenzione periodica ordinaria e straordinaria.</li><li>· Divieto di collocare cibi e bevande nei locali.</li></ul>	Laboratori, Servizi,	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



Il D.Lgs. 81/08 definisce (**art. 267**):

- **Agente Biologico:** qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- **Microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- **Coltura cellulare** : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi in funzione del rischio di infezione:

1. Poche probabilità di causare malattie nell'uomo.
2. Può causare malattie nell'uomo. E' alquanto improbabile che si propaghi nella comunità, si può contrastare con efficaci strumenti di profilassi e cura;
3. Può causare gravi malattie in soggetti umani. Può propagarsi nella comunità ma si può contrastare con efficaci misure di profilassi e cura;
4. Può causare gravi malattie nell'uomo. Può presentare un rischio di propagazione elevato e di norma non sono disponibili efficaci misure di profilassi e cura.

L'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2,3 e 4 è riportato nell'allegato XLVI del 81/08.

#### **ADEMPIMENTI LEGISLATIVI**

Per poter utilizzare nella ricerca agenti biologici presenti nei gruppi 2,3 e 4 è obbligatorio comunicare alla ASL territorialmente competente tutte le informazioni sulle specifiche di utilizzo.

Nel caso di agenti del gruppo 4 occorre inoltre una specifica autorizzazione del Ministero della Sanità.

E' necessario procedere alla valutazione qualitativa del rischio di esposizione per il personale che, a qualsiasi titolo, manipoli agenti biologici. Tale valutazione viene compiuta dal datore di lavoro (che se ne assume la responsabilità, ai sensi di quanto previsto all'art.271, comma 1 D.Lgs.81/08 ) per mezzo del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento e delle altre figure di caso in caso competenti nel merito, siano essi docenti, ricercatori o tecnici.

#### **FONTI DI PERICOLO**

La pericolosità di un agente biologico si valuta in base alla infettività, alla patogenicità, alla trasmissibilità ed alla neutralizzabilità. I rischi biologici sono quelli di infezione, di effetti allergici e di effetti tossici.

Nell'ambito delle attività di ricerca, la esposizione più probabile ad un agente biologico per contatto diretto può avvenire:

- per ingestione o per inalazione di aerosol;
- per introduzione nell'organismo attraverso ferite

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Le attività che comportano il pericolo di esposizione ad agenti biologici debbono essere svolte attuando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre al minimo il rischio di esposizione. Le norme impongono:

- di evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente;
- di ridurre per quanto possibile il numero di addetti esposti al pericolo;
- adottare le misure per prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale all'esterno dell'area di lavoro;
- esporre in modo chiaro e visibile il segnale di rischio biologico;
- mettere in atto le procedure idonee per il prelievo, la manipolazione e il trattamento dei campioni di origine animale ed umana;
- definire le procedure di emergenza in caso di incidente;
- evitare l'utilizzo di contenitori non idonei e/o sprovvisti di indicazione del contenuto
- adottare idonee misure igieniche. I servizi igienici debbono essere dotati di doccia calda e fredda, di lavaggi oculari ed antisettici;
- I dispositivi di protezione individuale debbono essere controllati, puliti e disinfettati al termine di ogni ciclo lavorativo. Nella protezione da agenti biologici i DPI comunemente usati sono: copricapo, visiera, occhiali, mascherina, sovracamice, guanti, calzari, grembiule impermeabile.
- Deve essere tassativamente vietato fumare, ed assumere cibi e bevande nei luoghi di utilizzo degli agenti biologici.
- Nel caso si verificano incidenti che possono provocare dispersione nell'ambiente di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2, 3 e 4, gli addetti debbono abbandonare immediatamente l'area e la ASL competente territorialmente deve essere informata nel più breve tempo possibile in ordine all'evento, alle cause che lo hanno determinato, ed alle misure





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



che si sono adottate, o si intende adottare, per porvi rimedio.

- Nelle attività che presentano un pericolo da agenti biologici, gli addetti debbono essere adeguatamente informati e formati, in particolare in ordine a:

- a) i rischi per la salute dovuti agli agenti utilizzati;
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la funzione ed il corretto utilizzo dei DPI e degli indumenti da lavoro
- e) le procedure atte a prevenire il verificarsi di infortuni;
- f) le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze in caso di infortunio.
- g) Nel luogo di lavoro deve essere apposto un cartello ben visibile che riporti le procedure da eseguire in caso di incidente o infortunio, nonché i numeri di telefono di ambulanza ed ospedale più vicino.

**I lavoratori che risultino esposti ad un rischio, debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, sentito il Medico Competente.** Quest'ultimo programma le visite mediche periodiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari, e stabilisce le specifiche misure di prevenzione da adottare, come la messa a disposizione e la somministrazione di vaccini efficaci per chi non sia già immune all'agente.

Ai sensi All.XLIV l'azienda oggetto della presente valutazione **NON rientra** in quelle che effettuano o possono effettuare attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

L'indagine svolta, anche con interviste al personale lavorativo, **NON ha evidenziato** la presenza di agenti biologici, di cui all'art. 267 del D.Lgs.81/08.

#### **6.2.2.9) Rischi da agenti cancerogeni e mutageni**

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Prodotti e sostanze pericolosi	insorgenza di patologie cancerogene	· Riduzione dell'utilizzo della sostanza individuata. riduzione dell'utilizzo della stessa in ambiente chiuso. riduzione massima dell'esposizione dei lavoratori	---	---	-	-	-

**PER QUANTO RIGUARDA TALE VALUTAZIONE NON SONO STATE RISCONTRATE SITUAZIONI LEGATE ALL'ATTIVITA' CHE POSSANO IN QUALCHE MODO ESPORRE I LAVORATORI A FATTORI DI RISCHIO DA agenti cancerogeni e mutageni**

#### **6.2.2.10) Rischi da presenza di amianto**

Ai sensi art. 246 e seguenti d. lgs. 81/08 l'azienda oggetto della presente valutazione **NON rientra** in quelle che effettuano o possono effettuare attività lavorative che possono comportare la presenza di amianto.

L'indagine svolta, anche con interviste al personale lavorativo, **NON ha evidenziato la presenza di elementi contenenti amianto**

In ottemperanza all'art.249 del D.Lgs.81/08, è stato effettuato un monitoraggio visivo riguardante la presenza eventuale di materiali contenenti ami anta nelle strutture edilizie e ogni situazione con



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



possibile esposizione diretta ed indiretta del personale all'amianto.

**Non** sono stati individuati **materiali visibili** contenenti amianto all'interno dell' edificio e all'interno dell' edificio scolastico non sono in nessun modo svolte operazioni comportanti contatto diretto con materiali contenenti amianto.

**In ogni caso il Datore di Lavoro HA CHIESTO al Comune la dichiarazione dell' assenza di materiali contenenti amianto all'interno dell'edificio non rilevabili direttamente, sia sotto forma di elementi edilizi sia su impianti tecnologici (sotto forma di rivestimenti, coibentazioni o guarnizioni).**

#### **6.2.2.11) Rischi da stress eccessivo della voce (otorinolaringopatie)**

<b>Pericolo rilevato</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura di prevenzione individuata</b>	<b>Area omogenea interessata</b>	<b>Mansione</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R</b>
Uso della voce NON regolare (urla, tono costante elevato, esposizione prolungate a condizioni di stress vocale)	insorgenza di patologie a livello vocale (otorinolaringopatia, laringiti, croniche, infiammazioni delle prime vie respiratorie)	<ul style="list-style-type: none"><li>· Organizzazione della classe in modo razionale: es. controllo costante per non far sì che l'innalzamento vocale di fondo sia eccessivo per poi ricorrere ad urla sanzionate.</li><li>· Interventi preventivi ed informativi nei confronti degli alunni.</li><li>· Nelle palestre e nei laboratori (teatri, auditorium, sale conferenze) disporre di microfoni e altri sistemi elettronici amplificanti.</li></ul>	Aule, laboratori	Docenti	2	2	4

A livello di prevenzione spetta principalmente al docente ed alla sua specifica capacità organizzativa e gestionale far sì che la sua salute non venga pregiudicata con l'esposizione a questo rischio.

Interventi informativi e gestione preventiva del caos sono alla base delle misure di prevenzione e protezione identificabili in questi casi.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **6.2.3 RISCHI TRASVERSALI**

### **6.2.3.1) Rischio da Stress Lavoro-correlato**

(art. 28 D.Lgs. 81/08)

In aggiunta ai rischi sin qui valutati, è di fondamentale importanza e previsto dalla vigente normativa (art 28 D.Lgs. 81/08) analizzare le cause, lo sviluppo e gli effetti dello stress occupazionale al fine di evitare o ridurre al minimo la possibilità dell'insorgere di alcune patologie ad esso correlate.

Nella pratica clinica, tanto più nel campo della medicina del lavoro, si incontrano serie difficoltà nell'affrontare situazioni in cui si presentano alla nostra attenzione malattie cosiddette emergenti rappresentate ad esempio da: stress; patologie psichiche stress correlate; patologie organiche stress correlate; burn-out; ecc..

Le difficoltà nascono soprattutto dalla resistenza, ancora presente, a riconoscere, sia in ambito lavorativo che legislativo, lo stress e le patologie ad esso correlate come patologie vere e proprie, meritevoli delle stesse attenzioni preventive che normalmente vengono riservate alle altre patologie professionali tradizionali.

Il termine «stress» viene ampiamente usato, ma il suo significato non è sempre così chiaro, tanto che viene spesso confuso con i concetti di stanchezza, depressione, ed altre forme di disadattamento psichico.

Per stress si intende “un particolare tipo di rapporto tra la persona e l'ambiente che viene valutato dalla persona stessa come gravoso o superiore alle proprie risorse e minaccioso per il proprio benessere”.

Pertanto lo stress costituisce una interazione dinamica tra le persone e il loro ambiente e non soltanto una caratteristica nociva dell'ambiente stesso o un effetto fisiologico a stimoli avversi.

Lo stress, quindi, non determina un effetto necessariamente negativo sull'organismo. Gli effetti negativi si verificano quando vi sia una discrepanza tra le richieste dell'ambiente e la capacità dell'individuo di mettere in atto una risposta per fronteggiarle. In questo caso si parla di “distress”, che si contrappone alla condizione di “eustress”.

L'ambiente di lavoro e le attività svolte vengono identificate come una delle principali fonti di stress.

Lo stress non è di per sé una patologia, ma è la possibile causa di patologie psichiche e/o fisiche.

Ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato che tra i numerosi sistemi fisiologici coinvolti nella risposta da stress quelli maggiormente vulnerabili risultano essere :

- sistema cardiovascolare,(45,53,63)
- sistema endocrino, (55)
- sistema gastrointestinale, (19,37,56)



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



- sistema immunitario.(2,4,41,57,58)

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc. I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

- lavoro ripetitivo ed arido
- carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- rapporto conflittuale uomo – macchina
- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- lavoro notturno e turnazione

Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame. Ed è in quest'ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

In linea generale si provvederà, inoltre, a:

1. Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
2. Diminuire l'entità delle attività monotone e ripetitive;
3. Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
4. Sviluppare uno stile di leadership;
5. Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
6. Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini; Fare in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;\_
7. Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
8. Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
9. Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.

*In relazione alla pluralità delle azioni svolte dai singoli lavoratori e dal contesto ambientale al momento conforme ad una condotta sana e consona delle attività lavorative si valuta che allo stato attuale delle cose **non sussiste** il rischio di stress all'interno **del plesso scolastico della Scuola PRIMARIA "BATTISTI"** è*

Si invita comunque il Datore di Lavoro, ad effettuare al momento delle visite sanitarie annuali una serie di domande volte a conoscere il pensiero dei singoli dipendenti inerentemente i rapporti con i colleghi e con il personale dirigente, l'ambiente in cui operano e le attività che svolgono al fine di prevenire future eventuali avvisaglie di insorgenza di malcontento o problematiche che se non corrette o monitorate potrebbero portare ad un disagio del lavoratore.

**LA VALUTAZIONE E' CONTENUTA IN ALLEGATO ED E' PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DVR (è in corso di organizzazione l'incontro per la formazione del GV – Gruppo Lavoro)**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



### 6.2.3.2) *Rischio da Posture Incongrue*

Solitamente il complesso delle attività svolte all'interno della scuola dai vari gruppi omogenei **NON rientra** in quelle attività particolarmente usuranti da un punto di vista delle patologie del rachide o articolari in generale che richiedono il protocollo di sorveglianza sanitaria, dal momento che per tutti i gruppi omogenei vi è una più o meno sovente variazione nella postura stessa (per tutti è difficile che ci si mantenga un tempo significativo in una sola posizione non più di quanto possa normalmente accadere nella vita di tutti i giorni).

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Posizioni tenute nelle varie postazioni di lavoro durante lo svolgimento delle mansioni (lezioni, mansioni di ufficio, lavori da collaboratore)	Patologia delle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, cervicalgie, lombalgie e discopatie.	Miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro · Sorveglianza sanitaria (IN <b>CASI SOSPETTI O CONCLAMATI DI PATOLOGIE PARTICOLARI</b> ) · Formazione ed informazione. · Ripetizione intervento formativo.	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	2	2	4

### 6.2.3.3) *Rischio collegato al lavoro notturno*

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Turni lavorativi dalle ore 22.00 alle ore 05.00	Colpi di sonno, stanchezza, disturbi da stress, disturbi oculo-visivi, ansia, depressione	Rotazione dei turni per ridurre al massimo l'esposizione dei lavoratori. Quando possibile evitare il lavoro notturno Miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro · Sorveglianza sanitaria. · Formazione ed informazione. · Ripetizione intervento formativo.	--	--	--	--	--

**NON VIENE SVOLTO IN NESSUN CASO LAVORO NOTTURNO**





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.3.4) Rischi da areazione e microclima**

Il microclima è una combinazione di diversi fattori quali la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la ventilazione e l'eventuale presenza di calore radiante (proveniente ad es. dai computer, ecc.).

La sensazione di benessere legata a queste grandezze è abbastanza soggettiva e dipende inoltre dal tipo di attività svolta e dal tipo di vestiario indossato.

Dalla rilevazione visiva fatta a scuola, si evidenzia che **l'areazione dei locali di lavoro è sufficiente a garantire** un'adeguata qualità dell'aria e permette un numero di ricambi orari opportuni tale che gli addetti dispongono di aria salubre in quantità sufficiente.

**La temperatura e l'umidità** all'interno dei locali sono più o meno costanti e tali da poter garantire condizioni di benessere più o meno ottimali.

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Microclima degli ambienti di lavoro – Uffici – segreteria – palestra	Insalubrità ambientale, patologie respiratorie, asma bronchiale infezione delle prime vie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"><li>· Verifica e controllo dei parametri microambientali.</li><li>· Garantire il ricambio orario dell'aria a persona, la temperatura e l'umidità dell'ambiente in linea con quanto indicato dalla normativa vigente.</li><li>· Manutenzione e pulizia degli ambienti di lavoro (pareti, pavimenti, tappezzerie e arredi).</li><li>· Studio per il miglioramento delle caratteristiche ambientali degli ambienti di lavoro</li><li>· Programmazione delle verifiche e dei controlli della qualità dell'aria ambientale</li><li>· Miglioramento delle condizioni di pulizia degli impianti meccanici</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa,	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2

#### **6.2.3.5) Rischi da Illuminazione naturale ed artificiale**

L'illuminazione generale dei locali risulta composta da organi illuminanti disposti in modo tale da garantire quasi in ogni luogo un perfetto rendimento del flusso luminoso. I posti di lavoro, inoltre, non sono sottoposti ad irraggiamento solare.

È stata prevista l'alimentazione di emergenza utilizzando lampade che funzionano automaticamente al mancare dell'energia elettrica e con autonomia di 60 min. La loro dislocazione e potenza è tale da permettere lo sfollamento dei locali con buona visibilità senza che insorgano situazioni di pericolo.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



Per valutare correttamente il grado di illuminamento occorrerebbe un rilievo strumentale dei parametri di illuminamento, soprattutto in relazione all'utilizzo dei videotermini.

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti di lavoro – Uffici – segreteria – palestra	Difficoltà nel visus, annebbiamenti, cefalea, disturbi da stress visivo,	<ul style="list-style-type: none"><li>· Verifica e controllo dei parametri di illuminazione, distribuzione uniforme dei corpi illuminanti e delle superfici vetrate in relazione allo svolgimento dell'attività.</li><li>· Potenziamento di alcune parti della scuola (scale che danno verso la palestra nella stagione invernale o in condizioni meteo avverse)</li><li>· Manutenzione e pulizia degli ambienti di lavoro (pareti, pavimenti, tappezzerie e arredi).</li><li>· Programmazione delle verifiche e dei controlli degli impianti di illuminazione</li><li>· Miglioramento delle condizioni di pulizia dei corpi illuminanti</li></ul>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Palestra	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	2	2



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## 6.2.4 RISCHI DA VALUTAZIONE SPECIFICA

### 6.2.4.1) Rischio per lavoratrici in gravidanza e lavoratrici madri

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni. A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare: Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante. In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito. Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. **Allo stato attuale però nella scuola non figurano lavoratrici in stato interessante.**

L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Stato di gravidanza, lavoratrici madri	Patologie da agenti abortigeni, mutageni, teratogeni, lavori affaticanti, MMC, posture incongrue	<ul style="list-style-type: none"><li>· Modifica cicli lavorativi, favorire posizioni e postazioni non affaticanti ed ergonomiche, modifica orario di lavoro e mansioni se necessario</li><li>· Studio per il miglioramento delle caratteristiche ambientali degli ambienti di lavoro</li><li>· Consultazione medico competente (ove presente) per il monitoraggio della lavoratrice fino ai limiti consentiti di legge</li></ul> <p>dall'accertamento della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bimbo è vietato adibire al lavoro la donna dalle ore 24 alle 6.</p> <p>da 2 mesi prima a 3 mesi dopo la data presunta del parto è vietato adibire la donna gravida al lavoro.</p>	----	---	---	---	---



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



*In caso si evidenziasse la presenza di lavoratrici in stato di gravidanza si procederà all'immediata integrazione del presente DVR con allegato specifico di valutazione del rischio relativo.*

#### **6.2.4.2) Rischio legato alla presenza di lavoratori stranieri**

I principali rischi aggiuntivi per un lavoratore straniero derivano dalle conseguenze della (eventualmente) scarsa conoscenza dell'italiano.

Al momento dell'introduzione nell'ambiente lavorativo, il Responsabile della Formazione incontra ogni nuovo assunto per una prima formazione in materia di sicurezza, effettuata in Italiano e con test finale di verifica dell'apprendimento. In caso si riscontrino difficoltà di comprensione, si valutano caso per caso le azioni correttive necessarie.

*Allo stato attuale però nella scuola non figurano lavoratori di diversa nazionalità*

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Presenza di lavoratori stranieri	Scarsa conoscenza lingua italiana incidenti sul lavoro di TUTTI i generi derivanti dalla scarsa comprensione e delle istruzioni scritte e parlate.	<ul style="list-style-type: none"><li>· Test di ingresso all'assunzione sul grado di conoscenza della lingua italiana.</li><li>· Formazione ed informazione multilingue.</li><li>· Postazioni di lavoro e mansioni svolte in collaborazione o "nei pressi" di lavoratori italiani</li><li>· verifiche periodiche del grado di conoscenza della lingua</li><li>· verifiche periodiche grado di assimilazione procedure di sicurezza ed emergenza</li></ul>	--	--	--	--	--



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.4.3) Rischio legato alla presenza di minori**

I principali rischi aggiuntivi per un lavoratore minore derivano dalla loro giovane età in funzione della mansioni loro assegnate. Non possono essere assunti minori che non abbiano compiuto **il 15° anno di età** (d. Lgs. 345/99). Ai sensi dell'art. 182 e 183 d. lgs. 81/08 **i minori non possono essere adibiti ai valori superiori** ai valori limite di esposizione definiti nei **Cap. II, III, IV, V** dello stesso decreto.

Ovviamente nella scuola sono presenti per la maggior parte minori di età nelle persone degli studenti. Come detto ad inizio documento gli studenti sono equiparati ai lavoratori nel computo della sicurezza esclusivamente nel momento in cui partecipano a laboratori ed utilizzano attrezzature (inclusi VDT) e sostanze particolari. E' chiaro che in questo paragrafo di valutazione NON si considerano invece gli studenti, poiché si valuta solo se nel personale dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione esistano dei minori. E quindi si può affermare che:

**Allo stato attuale nella scuola non figurano lavoratori di età inferiore ai 18 anni.**

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Presenza di minori	Patologie ed infortuni derivanti dalla esposizione dei minori a lavorazioni pericolose e lavorazioni che li esponcano a valori superiori ai valori limite consentiti di legge per agenti chimici, fisici e biologici	Applicazione dell'art. 182 d. lgs. 81/08. · Postazioni di lavoro e mansioni svolte in collaborazione o "nei pressi" di lavoratori italiani adibizione a compiti leggeri e non usuranti formazione ed informazione	----	---	---	---	---



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.4.4) Rischio per ambienti confinati**

Per ambiente confinato si intende: “ uno **spazio circoscritto**, abbastanza grande tale da permettere al lavoratore di entrare ed eseguire il lavoro assegnatogli, con possibilità di entrata e di uscita **ristretta e limitata**, dotato di una **ventilazione naturale sfavorevole**, concepito per una occupazione **non continuativa** da parte dei lavoratori.”

Allo stato attuale nel plesso scolastico di **PRIMARIA “BATTISTI”** NON figurano ambienti con tali caratteristiche

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Presenza di spazi circoscritti con le caratteristiche di ambiente confinato	livello di O2 nell'aria atmosfera tossica incendio/esplosione Annegamento Microclima Soffocamento Fisico (rumore) Psicologico (claustrofobia, stress, ecc..) elettrico biologico (contatti con agenti patogeni ecc..)	Valutazione dei Rischi Monitoraggio della qualità dell'aria Idonei DPI Efficace ricambio di aria (ventilazione) Procedure operative di sicurezza sul lavoro Informazione, Formazione ed addestramento Piano di emergenza e salvataggio	----	---	---	---	---

QUALORA DOVESSE SUBENTRARE PER QUALUNQUE MOTIVO TALE RISCHIO SI PROCEDERA' AD UNA TRATTAZIONE SPECIFICA IN RELAZIONE AL NUOVO PERICOLO INDIVIDUATO





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.4.5) Rischio per lavoro solitario**

I principali rischi aggiuntivi per un lavoratore solitario derivano dalle conseguenze della propria situazione sul lavoro e presenta rischi di carattere fisico (difficoltà nel fronteggiare situazioni di emergenza, difficoltà nel ricevere soccorso in caso di bisogno, ecc.), e di carattere psicologico (stress, solitudine, difficoltà ed alterazioni percettive sull'ambiente circostante, impossibilità al naturale confronto di idee con colleghi di reparto ecc.).

Allo stato attuale nel plesso scolastico di **PRIMARIA "BATTISTI"** NON figurano attività con tali caratteristiche

Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Postazioni isolate di lavoro	situazione di emergenza stress lavoro-correlato disturbi psichici e comportamentali	Valutazione dei Rischi Modifica ciclo lavorativo e postazione se possibile se non possibile punto prec. Ridurre al minimo il periodo di isolamento del lavoratore. Monitoraggio frequente condizioni psico-fisiche.	----	---	---	---	---

#### **6.2.4.6) Rischio connesso utilizzo scale portatili**

Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.M. 23/03/00), a cui si aggiungono gli obblighi del D.Lgs. 235/03 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere:

- costruite secondo la norma UNI EN 131
- accompagnate da una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione
- siano marcate con il simbolo 'EN 131' accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione
- accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica.

**Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla norma UNI EN 131.**



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
**Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI**  
**Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634**  
**E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)**



Pericolo rilevato	Rischio	Misura di prevenzione individuata	Area omogenea interessata	Mansione	P	D	R
Scale portatili	caduta dall'alto urti, ferimenti, schiacciamento, fratture, abrasioni	<p>Valutazione dei Rischi</p> <p>Utilizzo scale a norma UNI EN 131 e scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso; scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure, in particolare su pavimenti sdruciolevoli scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala</p> <p>Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo;</p> <p>Durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa;</p> <p>Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala;</p> <p>Prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole;</p> <p>Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona;</p> <p>Prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.</p>	Laboratori, Servizi, Didattica, Amministrativa, Parcheggi, Viabilità esterna (TUTTE).	DS, Docente, Coll Scolastico, Studente	1	3	3



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



#### **6.2.4.7) Rischi da condizioni anomale nel ciclo produttivo e altri rischi**

<b>Pericolo rilevato</b>	<b>Rischio</b>	<b>Misura di prevenzione individuata</b>	<b>Area omogenea interessata</b>	<b>Mansione</b>	<b>P</b>	<b>D</b>	<b>R</b>
Incidente con i mezzi nel parcheggio o nel viale di accesso SCUOLABUS	Urti, abrasioni, ferimenti	Scendere dal/i veicoli incidentati ed raggiungere un posto sicuro al riparo dal traffico veicolare · Allertare i responsabili della squadra gestione emergenze Attendere i soccorsi preposti alla gestione dell'emergenza	(TUTTE).	(TUTTE).	1	3	3
Principio d'incendio, Ustioni, soffocamento, ferite	Ustioni, soffocamento, ferite	· Attenersi alla procedura prevista nel piano di emergenza Allertare i responsabili della squadra antincendio Allertare a gran voce mentre ci si allontana il personale in prossimità Allontanarsi immediatamente	(TUTTE).	(TUTTE).	1	3	3
AGGRESSIONE	Patologie varie, stress, ansie, ecc..	· Attenersi alla procedura prevista nel piano di emergenza Allertare i responsabili della scuola se il contatto con l'aggressore avvenisse tra le mura della scuola, o allertare le forze dell'ordine qualora questo avvenga fuori, in ogni caso urlare quanto più possibile per disorientare l'aggressore e richiamare l'aiuto di persone vicine.	(TUTTE).	(TUTTE).	1	3	3
GITE SCOLASTICHE	Patologie varie, stress, ansie, ecc..	· Attenersi alle procedure concordate in fase di preparazione della gita, mantenere il controllo della situazione in ogni momento. Assicurarsi che l'impresa di trasporto sia in regola e coperta da assicurazioni richieste di legge. Richiedere la conformità del mezzo di trasporto. Richiedere (il DS) l'idoneità sanitaria del conducente in relazione anche al consumo di	(TUTTE).	(TUTTE).	1	3	3



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



		alcool e stupefacenti					
Infortunio in ITINERE	Patologie varie	<p>· Porre sempre massima attenzione nell'itinerario dal luogo di lavoro alla propria abitazione e viceversa.</p> <p>Tenere sempre un comportamento corretto, etico, nel pieno rispetto del codice civile, codice penale, codice della strada ed ogni altra norma e buona prassi che non osservata possa mettere a serioo repentaglio la propria salute e quella degli altri.</p> <p>Attenzione alla guida, attenzione nel prendere i mezzi pubblici e qualunque altra forma di trasporto e movimento che conduca il lavoratore dalla casa al posto di lavoro.</p>	(TUTTE).	(TUTTE).	1	3	3

### **6.3. PRIMO SOCCORSO E PROCEDURE DI EMERGENZA**

In caso di malore o infortunio:

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà:  
cognome e nome,  
indirizzo,  
n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci,  
tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

**Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.**

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.\_

In azienda, così come previsto dal *punto 5 dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa\_

## **7. PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO**

Il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è stato fatto come di seguito indicato:

- è stato definito un **programma di controllo** delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità;
- è stato stabilito un **programma di revisione periodica della valutazione dei rischi**;
- è in atto un **piano di informazione e formazione** per i Lavoratori dipendenti che viene svolto in collaborazione con il consulente esterno **Ing. IACOBELLI Alessandro**

Nel complesso, il programma di miglioramento tiene conto anche di quanto riportato nei paragrafi che seguono.

### **7.1. Priorità degli interventi migliorativi**

Le priorità degli interventi da eseguire sui locali e luoghi di lavoro sono praticamente inserite:

nella Parte 6

- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei relativi dispositivi di protezione
- Schede di rilevazione e valutazione dei rischi;
- Relazione generale sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;

nella Parte 7



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- *Programma di miglioramento*
- *Formazione ed informazione;*
- *Riunione periodica di sicurezza e*
- *Programma degli interventi di miglioramento*

nella Parte 8

#### Documentazione di supporto

Pertanto, in conseguenza della rilevazione dei rischi e delle priorità stabilite nei precedenti capitoli, per la prevenzione dei rischi infortunistici e di natura igienico - ambientale:

- ◆ verranno applicate tutte le vigenti norme di sicurezza;
- ◆ saranno utilizzate apparecchiature ed attrezzature a norma di legge;
- ◆ saranno effettuate installazioni secondo le norme di buona tecnica;
- ◆ verranno forniti agli addetti i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari;
- ◆ il personale sarà informato costantemente sui rischi presenti sul luogo di lavoro;
- ◆ il personale soggetto a condizioni di rischio sarà formato sul corretto uso di apparecchiature, attrezzature, dispositivi di protezione individuale ecc.

Inoltre, verrà formalizzato un programma degli interventi migliorativi da attuare in occasione della riunione periodica alla quale parteciperà anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

### **7.2. Riunione Periodica della Sicurezza**

La riunione periodica è convocata dal Datore di lavoro mediante avviso di convocazione (affissione in bacheca, lettera scritta ecc.). Alla riunione sono come previsto dall'art 35 invitati obbligatoriamente:

- ◆ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ◆ il Medico competente (ove presente se ricorrono le condizioni nella scuola previste dall'art. 41)
- ◆ il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- ◆ I Responsabili dei Plessi ai fini della Sicurezza.

Il Datore di lavoro, se lo ritiene opportuno, può invitare a detta riunione altre persone, come ad esempio:

- consulenti esterni;
- dirigenti, responsabili, quadri, specialisti interni;
- addetti ai servizi emergenza, antincendio;
- ecc.

Nella riunione periodica vengono solitamente toccati i seguenti argomenti:

- a) *il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero gli aggiornamenti, le modifiche, le integrazioni ecc.;*
- b) *l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;*
- c) *i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;*





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



d) *i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;*

altri argomenti specifici, per esempio:

- *codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;*
- *obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza);*
- *varie ed eventuali.*

### **7.3. Programma Delle Misure Ritenute Opportune Per Garantire Il Miglioramento Nel Tempo Dei Livelli Di Sicurezza**

Nella riunione periodica viene sempre congiuntamente **redatto uno specifico verbale** nel quale è anche evidenziata la programmazione degli interventi a seguito delle decisioni prese ed elaborate in attuazione delle norme contenute ***nell'art. 28, comma 2, lett. c)*** (*Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza*) del DLgs 81/2008.

Il programma degli interventi, di norma annuale o in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio dei Lavoratori, riferite alle differenti mansioni, costituisce specifica revisione e aggiornamento del Documento della Sicurezza.

L'aggiornamento del Documento avviene anche tenendo conto del reale stato di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e d) dell'art. 28, con particolare riferimento ai programmi delle misure di prevenzione e protezione ed all'uso dei DPI, ove necessitano.

Fa parte del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ***l'individuazione delle priorità degli interventi da eseguire segnalati nelle schede di rilevazione*** e valutazione dei rischi ed ulteriormente evidenziati nella relazione generale sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, che costituiscono la Parte C).

### **7.4. Informazione e Formazione**

Nel rispetto della normativa vigente, sono stati attuati e sono in corso di attuazione dei programmi per l'informazione e la formazione del personale docente e dei collaboratori scolastici relativi ai seguenti argomenti:

1. *le norme comportamentali scolastiche dal punto di vista della sicurezza;*
2. *i rischi generali e specifici per la sicurezza e la salute;*
3. *le misure di prevenzione adottate;*
4. *le sostanze pericolose utilizzate;*
5. *le procedure di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro;*
6. *i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
7. *i compiti del medico competente (ove presente);*
8. *i compiti dei lavoratori incaricati dell'antincendio e delle emergenze.*



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



La formazione e l'informazione, tenuta durante l'orario di lavoro sarà ripetuta periodicamente in relazione all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie che possono comportare l'insorgenza di altre tipologie di rischio, comunque con una periodicità minima di due incontri l'anno.

*"1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*

*2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

*3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.*

*4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo."*

La tabella che segue va aggiornata periodicamente e riporta gli incontri effettuati dalla scuola per l'adempimento all'art. 36.

DATA	RELATORI	ARGOMENTI TRATTATI



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



Tutte le azioni relative alla formazione ed informazione dei Lavoratori subordinati presenti in Azienda, sono raccolte in uno specifico allegato al presente Documento.

L'allegato conterrà:

- i programmi dei corsi;
- i nominativi dei docenti;
- i registri di firma dei partecipanti;
- il tipo di informazione e formazione ricevuta;
- ogni altra notizia utile ai fini dell'informazione e formazione.

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o Datore di lavoro verranno affidati i compiti organizzativi, anche in relazione alle decisioni stabilite nella prima riunione periodica utile, il tempo massimo è annuale.

Poiché ciascun Lavoratore ha diritto di ricevere una informazione e formazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, il Responsabile del SPPR e/o Datore di lavoro verificherà che, ai sensi degli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008, la stessa venga effettuata in forma facilmente comprensibile, anche da Lavoratori immigrati, (se presenti in Azienda).

In conformità ai contenuti dell'art. 36 il Datore di lavoro provvederà affinché ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei Lavoratori incaricati di applicare le misure necessarie per il Primo Soccorso e la Prevenzione Incendi (articoli 45 e 46 del DLgs 81/2008);
- d) sui nominativi del Responsabile e degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.

Il Datore di lavoro provvederà altresì affinché ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

In conformità ai contenuti dell'art. 37 il Datore di lavoro provvederà affinché ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno sempre in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



La formazione dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi e verrà effettuato sempre da persona esperta.

I Preposti riceveranno un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione comprenderanno:

- a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno sempre un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; (in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998).

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Nel rispetto dell'art. 73, sempre nell'ambito degli obblighi di formazione e informazione, il Datore di lavoro provvederà inoltre, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i Lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione, formazione e istruzione in merito alle:

condizioni di impiego in sicurezza delle attrezzature;

situazioni anormali prevedibili.

Informazione per le Lavoratrici gestanti

Ai sensi del DLgs 81/2008, sarà assicurata una specifica formazione ed informazione a tutte le Lavoratrici gestanti o puerpere, mediante la partecipazione ad idoneo corso ed apposito manuale.

### **Manuali della sicurezza**

In allegato al Documento di Valutazione saranno anche predisposti, se necessario, **specifici manuali della sicurezza sul lavoro**.

Ogni specifico manuale integrerà e completerà le misure di prevenzione previste nel Documento e verrà consegnato ed illustrato ad ogni Lavoratore quale informazione di base per la sicurezza e quale primo adempimento agli obblighi di cui all'art. 36.





<b>03</b>	<p><b>ELEMENTI DIVERSI:</b> Il controllo visivo delle condizioni e dello stato d'uso di scale, parapetti, ringhiere, muretti divisorii, grondaie, elementi del tetto, tendaggi, soppalchi per teatri ecc., serrande, veneziane e quant'altro NON compreso nelle altre categorie.</p>		
	<p><b>NOTE</b>(NEL CASO SI RISPONDA NO SPECIFICARE QUALI PROBLEMATICHE SONO STATE EVIDENZIATE E LA LORO LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA).....</p>		
<b>04</b>	<p><b>ARREDI:</b> Il controllo visivo delle condizioni e dello stato d'uso di cattedre, banchi, sedie, scaffalature, postazioni di lavoro negli uffici amministrativi e segreterie, armadi, appendiabiti, archivi, lavagne tradizionali e lim, panche per spogliatoi palestra, attrezzi ginnici, corde, spalliere svedesi, pertiche e simili</p>		
	<p><b>NOTE</b>(NEL CASO SI RISPONDA NO SPECIFICARE QUALI PROBLEMATICHE SONO STATE EVIDENZIATE E LA LORO LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA).....</p>		





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
05	<p><b>IMPIANTO ELETTRICO e ATTREZZATURE:</b> Il controllo visivo delle condizioni e dello stato d'uso dei corpi illuminanti (plafoniere, lampade di emergenza, lampadari, applique ecc.), corretta etichettatura degli interruttori (all'interno dei quadri elettrici), lo stato di cavi e delle prese, le attrezzature elettriche presenti nella scuola (frigoriferi, forni a microonde, radiatori e stufette elettriche, distributori automatici di bevande e merendine, dispositivi elettrici di vario genere inclusi PC, video proiettori, DVD ecc..) per i macchinari e le apparecchiature di nuovo acquisto (ad es. fotocopiatrici e tagliacarte), controllare la presenza della marcatura CE apposta sulla macchina stessa. Con il macchinario deve essere fornita la documentazione d'obbligo (certificato di marcatura CE e manuale d'uso e manutenzione)</p>		
	<p><b>NOTE</b>(NEL CASO SI RISPONDA NO SPECIFICARE QUALI PROBLEMATICHE SONO STATE EVIDENZIATE E LA LORO LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
06	<p><b>ALTRI IMPIANTI:</b> Il controllo visivo delle condizioni e dello stato d'uso di condizionatori, fan coil, radiatori, corpi scaldanti in genere, tubazioni in vista per acqua calda e fredda, scarichi e cassette all'interno dei servizi igienici, sanitari docce lavabi wc ecc..</p>		
	<p><b>NOTE</b>(NEL CASO SI RISPONDA NO SPECIFICARE QUALI PROBLEMATICHE SONO STATE EVIDENZIATE E LA LORO LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



	..... ..... ..... ..... ..... .....		
07	<b>SEGNALETICA, DOTAZIONI DI SICUREZZA, DPC:</b> Il controllo visivo delle condizioni e della effettiva presenza di: cassetta primo soccorso, segnaletica verticale ed orizzontale (segnali di uscita di sicurezza, vie di fuga, piantine di esodo, punto di raccolta, divieti di spegnere incendi con acqua in prossimità di quadri elettrici, pulsante di sgancio della corrente elettrica, ecc...), estintori e loro segnaletica, dispositivi antisdrucchiolo sulle scale, maniglioni antipánico 8° sblocco rapido) per le porte delle uscite di sicurezza, ecc..) accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell'ascensore, per le scale portatili: controllare lo stato dei dispositivi di sicurezza (ganci, piedini antisdrucchiolo, catene o altri dispositivi contro l'apertura delle scale doppie) controllare il corretto stoccaggio e l'etichettatura di tutti i prodotti (porre in armadietti chiusi) Non accessibili ai bambini, controllare la presenza e l'aggiornamento delle schede di sicurezza di prodotti chimici presenti		
	<b>NOTE</b> (NEL CASO SI RISPONDA NO SPECIFICARE QUALI PROBLEMATICHE SONO STATE EVIDENZIATE E LA LORO LOCALIZZAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA)..... ..... ..... ..... ..... .....		

**Nota:** la presente scheda una volta compilata va consegnata al Dirigente Scolastico che la firma per presa visione e va poi sottoposta all'analisi del RSPP della scuola che di comune accordo con il DS programma le misure correttive, gli interventi di miglioramento e quant'altro per porre in atto la migliore strategia di prevenzione e protezione rispetto le criticità segnalate.

Ove ne ricorra necessità le presenti schede saranno consegnate ai responsabili degli Enti proprietari dei plessi scolastici (Comune, Regione, Provincia) per programmare interventi a scala maggiore, si prega quindi di compilarle con la massima attenzione possibile.

Il responsabile di plesso (compilatore)

.....

Il Dirigente Scolastico

.....

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

.....



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **9. DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO**

Planimetrie	..... .....
Certificato di agibilità globale per l'abitabilità e l'uso dell'edificio, rilasciato dal Sindaco del Comune.	.....
Certificato di collaudo statico. (DM 18/12/75)	.....
Denuncia impianti messa a terra e verbali delle verifiche quinquennali. Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche o relazione tecnica di auto protezione (art. 83-86 D. Lgs 81/08 e DPR 462/01)	..... ..... .....
Certificato di prevenzione incendi (CPI) - o documentazione equipollente o nulla osta provvisorio (DM 10/3/98)	..... ..... .....
Relazione tecnica relativa all'installazione impianto termico che utilizza gas di rete e avente potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h da inoltrare al comando dei VV.FF (DM 12/4/96 art. 1).	
Libretto uso e manutenzione della caldaia (ex L 46/90)	
Registro antincendio (DM 10/03/98 all. VI)	
Registro dei controlli periodici (DM 26/08/92 p.to XII)	Questo registro è solitamente inglobato in quello antincendio
Registro del primo soccorso	
Contratto di manutenzione dispositivi antincendio (DM 10/03/98 all. VI)	
Contratti di manutenzione ed assistenza per macchinari ed attrezzature presenti nella scuola (D.Lgs 81/08 art 71 c 11)	
Rapporti con società che svolgono lavori in appalto e subappalto nella struttura (D.Lgs 81/08 art 26)	
Schede sicurezza dei prodotti utilizzati (D.Lgs 81/08 art 227)	
Registro Infortuni (ex D. 626/94, in corso di abrogazione art. 53 D.81/08)	
Libretto di esercizio e manutenzione per ascensori e montacarichi (DPR 162/99 all.XII)	..... .....
Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi del (DM 37/08) e (L 46/90 art.9)	..... .....
Dichiarazione di conformità dell'edificio alla normativa prevista per i disabili	..... .....
Dichiarazione di assenza di amianto in qualsiasi parte della costruzione	
Autorizzazioni varie rilasciate dall' ASL (utilizzazioni locali interrati o seminterrati, somministrazione e/o preparazione dei pasti ecc..)	..... .....
Piano di evacuazione	..... .....



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Attestati vari formazione sicurezza (RLS, antinc, PS)

## **10. ALLEGATI E NOTA FINALE**

### **10.2. Le scale portatili**

Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è stato oggetto di specifiche disposizioni legislative (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.M. 23/03/00), a cui si aggiungono gli obblighi del D.Lgs. 235/03 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori". Per rispettare criteri di conformità alla normativa vigente le scale portatili devono essere:

- costruite secondo la norma UNI EN 131
- accompagnate da una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la manutenzione
- siano marcate con il simbolo 'EN 131' accompagnato dal nome del fabbricante, tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile, angolo di inclinazione
- accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica.

***Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla norma UNI EN 131.***

#### 11.2.2 Scale semplici portatili:

devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi.

Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di:

- a) dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei due montanti (Fig. 1);
- b) dispositivi di trattenuta o antiscivolo alle estremità superiori (Fig. 2). Se le scale sono di legno i pioli devono essere privi di nodi e incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale di lunghezza > 4 m deve essere applicato anche un tirante intermedio.

#### 11.2.3 Scale doppie:

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono essere provviste di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei montanti; non devono superare l'altezza di 5m e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (Fig. 3).

#### 11.2.4 Precauzioni

Utilizzare:

- scale a norma UNI EN 131;
- scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso;



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- scale pieghevoli doppie; le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure, in particolare su pavimenti sdruciolevoli;
  - scarpe chiuse con suola antisdrucciolo al fine di evitare di inciampare e scivolare sui pioli della scala.
- Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al suolo;
  - Durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in discesa;
  - Mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala pieghevole;
  - Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala;
  - Assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta accidentale;
  - Prestare attenzione quando s'impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole;
  - Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona;
  - Prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno o in prossimità di un gradino.



#### Scale Portatili

Le scale semplicemente appoggiate sono meno sicure di quelle pieghevoli "a forbici", specie su pavimenti sdruciolevoli; queste, quindi, devono essere preferite.



Onde evitare il ribaltamento della scala pieghevole, è necessario mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile, senza sbilanciarsi verso l'esterno.



Prima di salire, bisogna attentamente accertarsi che la scala pieghevole sia stata allungata al massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora l'insufficienza dello spazio disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare all'impiego della scala.



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



Particolare attenzione deve essere prestata quando si impiegano attrezzature o si effettuano lavori ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, specialmente se sdruciolevole.



L'inconveniente potrebbe determinare gravi conseguenze se la base della scala è stata collocata in prossimità di un gradino.  
Per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una seconda persona.

### **10.3. Norme di sicurezza nelle Attività di Pulizia**

#### Premessa

Le attività di pulizia, prevalentemente manuali per piccoli ambienti, in parte meccanizzate per superfici più estese, riguardano tutti gli ambienti lavorativi.

Esse si occupano, oltre che della pulizia, anche della raccolta dei rifiuti solidi

Pulizie in ambienti domestici o in uffici

Le operazioni principali non richiedono particolari specializzazioni e consistono per lo più in pulizie generali. Le più comuni sono :

1. pulizia dei pavimenti
2. pulizia dei vetri
3. pulizia dei servizi igienici
4. operazioni di pulizia e di spolvero dei mobili e delle suppellettili
5. ritiro dei rifiuti solidi

La maggior parte delle sostanze usate per la pulizia rientra tra quelle considerate nocive.

L'azione più comune che possono esercitare è quella irritante, da contatto o allergica, sulla pelle e/o sulle mucose o sugli occhi.

Alcune sostanze sono molto reattive e richiedono attrezzature particolari.

Si raccomanda comunque l'uso dei guanti e grande attenzione nelle operazioni di travaso.

- a. *Disinfettanti (usati soprattutto negli ambienti sanitari)*
- b. *Detergenti*
  - per l'igiene personale
  - per pulizie generali
  - per operazioni di lavanderia
- c. *Prodotti a base di solventi (per esempio acqua regia, ecc.)*
- d. *Disincrostanti (si usano in particolare per i servizi igienici : la loro azione è forte e presentano un certo grado di pericolosità)*
- e. *Cere (usate in particolare per i pavimenti : presentano un basso livello di pericolosità)*





**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **Mappa dei rischi e delle relative soluzioni**

In linea di massima in questo settore si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni di pulizia di ambienti generici (per esempio uffici) e rischi specifici, di ordine fisico, chimico, biologico, collegati agli ambienti dove si svolgono le operazioni di pulizia ( per esempio ambienti industriali o sanitari).

1. **Rischi per infortunio e relative soluzioni**
2. **Rischi connessi con l'uso di sostanze chimiche e relative soluzioni**
3. **Rischi da polveri e relative soluzioni**
4. **Rischi per esposizione ad agenti infettivi e relative soluzioni**
5. **Rischi da microclima e relative soluzioni**
6. **Rischi per stress e relative soluzioni**

---

### **1. Infortunio**

#### **RISCHI**

In questo settore si registra una frequenza notevole di infortuni, ma con danni di solito non particolarmente gravi, causati prevalentemente da disattenzione o inesperienza.

I rischi per infortunio più frequenti sono:

- ☐ **Cadute**, con conseguenti distorsioni, fratture...

Sono spesso causate da sostanze scivolose usate nelle operazioni di lavaggio, ma possono avvenire anche per pulizie da una certa altezza ( per esempio per la lavatura dei vetri...)

- ☐ **Folgorazioni elettriche ed incendio**

Questi rischi sono legati alla meccanizzazione del settore, in ambienti spesso umidi per le operazioni di lavaggio

- ☐ **Tagli** , con conseguenti ferite ed eventuali infezioni .

Spesso gli infortuni di questo genere sono collegati alla raccolta dei rifiuti solidi, per la presenza non vista di materiale tagliente

- ☐ **Caduta di pesi**

Sono spesso collegate alle operazioni di spolvero per oggetti posti in posizione elevata ed in equilibrio precario

- ☐ **Movimentazione dei carichi pesanti** , con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie alla colonna vertebrale.

#### **SOLUZIONI**

**Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare correttamente gli strumenti ed i materiali di lavoro, nonché i DPI (dispositivi di protezione individuale).**

Solo un'azione del genere - rigorosa e puntuale - può evitare una sottovalutazione dei rischi e comportamenti non sicuri.

Oltre a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono :



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



- ☐ uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare facilmente
  - ☐ uso di scarpe chiuse e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa
  - ☐ uso di cinture e imbracature di sicurezza per la pulizia dei vetri o di luoghi elevati. E' comunque preferibile, quando possibile, usare attrezzi manovrati da terra
  - ☐ uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli
  - ☐ uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti.
  - ☐ uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"
  - ☐ abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento
  - ☐ abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di sigarette nel cestino dei rifiuti
  - ☐ uso di cartelli indicanti il rischio specifico
- organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari,
- ☐ rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti. Ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche.

## 2. Uso di sostanze chimiche

### RISCHI

Gran parte dei prodotti di pulizia rientra tra le sostanze nocive.

I rischi più frequenti riguardano l'apparato cutaneo.

Le malattie della pelle più comuni sono :

- ☐ **dermatiti irritative** ( bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi).

Sono spesso provocate

**a** - dal contatto con sostanze detergenti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo le difese naturali della pelle ( come il sapone ) ;  
che alterano con la loro alcalinità il PH cutaneo ; che sono direttamente irritanti

**b** - per immersione prolungata nell'acqua.

- ☐ **dermatiti allergiche da contatto**

Sono meno frequenti, ma più estese e più lunghe da curare. Sono provocate prevalentemente dal contatto con

metalli ( nichel, cromo, cobalto)

additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma  
principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi.

**Altri danni comuni** sono :

- ☐ infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...)
- ☐ intossicazioni per ingestioni accidentali
- ☐ forme cancerogene con manifestazioni a lungo termine
- ☐ cefalea...

In alcuni casi specifici le sostanze detergenti, a contatto con macchine roventi in ambienti ristretti, con poco ricambio d'aria, possono creare scintille, causando incendi o esplosioni.

### SOLUZIONI

Le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono :



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



- ☐ un'azione - **prioritaria** - di informazione e addestramento, concordata con l'azienda, per mettere i lavoratori in grado di conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine
- ☐ informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente
- ☐ segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa
- ☐ dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per esempio guanti monouso o mascherine
- ☐ effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso di sostanze contenute nei prodotti di pulizia
- ☐ prove allergometriche
- ☐ lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- ☐ espletamento anche cartaceo delle procedure previste dalla normativa per i lavoratori esposti
- ☐ all'uso di agenti chimici
- ☐ buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o aerazione
- ☐ accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- ☐ eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- ☐ attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- ☐ chiusura dei contenitori con tappi
- ☐ attenzione ad evitare l'utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari
- ☐ rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d'incendio, essendo spesso i prodotti infiammabili

### 3. Polveri

#### RISCHI

La provenienza può essere varia : dalle polveri sollevate nel corso delle operazioni di pulizia a quelle prodotte dalle lavorazioni industriali, a quelle prodotte da condizionatori difettosi o trascurati nella manutenzione.

I danni più frequenti sono : **infiammazioni o irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio**: asma, rinite, congiuntivite in soggetti allergici.

#### SOLUZIONI

E' prioritaria un'azione, concordata con l'azienda, di informazione e formazione, per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi con le polveri.

Le principali indicazioni preventive, oltre la suddetta, sono :

- ☐ l'uso di aspirapolveri
- ☐ l'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi
- ☐ conoscenza delle componenti delle polveri prodotte dalle lavorazioni industriali per evitarne i rischi



*DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"*  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



- ☐ l'uso di DPI (dispositivi individuali di protezione), quando necessario, in particolare delle mascherine filtranti
- ☐ accurata manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione.

#### **4. Esposizione ad agenti infettivi**

##### **RISCHI**

Sono presenti soprattutto nell'ambito sanitario anche per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali.

Le infezioni più comuni sono l'epatite B e C, il tetano, la tubercolosi, l' AIDS.

##### **SOLUZIONI**

Questo genere di rischi è prevalente negli ambienti sanitari, ma si ritrova anche in ambienti diversi, come le mense e l'industria alimentare.

- ☐ Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori in grado di conoscere i rischi connessi con gli agenti infettivi e di usare i DPI
- ☐ Segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi biologici
- ☐ Vaccinazione, in particolare contro l'epatite B ed il tetano
- ☐ Contro l'epatite C e l'AIDS vanno evitati contatti con sangue e materiale infetto. Si devono usare pertanto guanti antinfortunistici e contenitori adatti per i rifiuti.
- ☐ Accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti, come siringhe, provette, vetrini...
- ☐ Informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente
- ☐ Effettuazione, quando è previsto, di visite mediche periodiche obbligatorie ai lavoratori che svolgono i generi di lavoro più esposti
- ☐ Prove allergometriche
- ☐ Eliminazione dei vestiti infettati in appositi contenitori
- ☐ Espletamento anche cartaceo delle procedure previste dalla normativa per i lavoratori esposti all'uso di agenti biologici.

#### **5. Microclima**

##### **RISCHI**

I rischi di questo tipo si presentano quando le pulizie si fanno in orari in cui gli impianti di riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o superiore al 40 - 60 %

I danni più comuni sono naturalmente le **malattie dell'apparato respiratorio** (faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche **dolori muscolo - scheletrici**.

##### **SOLUZIONI**

E' prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
*Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI*  
*Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634*  
*E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)*



lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.

Le principali indicazioni preventive riguardano :

- ☐ l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche
- ☐ dotazione di sistemi di riscaldamento , di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria
- ☐ effettuazione di verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con particolare attenzione alla pulizia dei filtri
- ☐ introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore negli ambienti troppo caldi o troppo freddi
- ☐ rispetto di alcuni parametri microclimatici :

- Rispetto di alcuni parametri microclimatici:
- numero adeguato di ricambi d'aria
- temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C
- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %
- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7° C
- umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %
- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.

## **6. Stress**

### **RISCHI**

Spesso le pulizie si fanno in orari disagiati, per non sovrapporsi alle lavorazioni che si svolgono negli ambienti da pulire.

Le conseguenze negative possono riguardare sia la vita sociale di tali lavoratori, sia i rischi legati all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto.

I danni più comuni sono **l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico.**

### **SOLUZIONI**

Il datore di lavoro deve intervenire opportunamente sull'organizzazione del lavoro, mirata alla riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro



**DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"**  
Via Cesare Pascarella, 20 – 05100 – TERNI  
Tel. 0744 59528 – Fax 0744 422634  
E-mail [tree00500q@istruzione.it](mailto:tree00500q@istruzione.it)



## **11. Bibliografia e legislazione di riferimento:**

- D.M.26 Agosto 1992 – Norme di prevenzione Incendi per l'edilizia scolastica;
- Decreto Ministeriale n. 382 del 29/09/1998 – *“Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.”*
- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 – *“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella, esecuzione di opere di edilizia scolastica”*
- MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE circolare 29 aprile 1999, n. 119;
- “La Normativa essenziale di sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro” – M. Lepore – EPC Libri – 2002;
- “Manuale per l'applicazione del D. Lgs. 626/94” – M- Rovetta – EPC Libri – 2005;

Testo Unico per la Sicurezza – D. Lgs 9 Aprile 2008, n 81 aggiornato ed integrato con D.

Lgs 3 Agosto 2009, n 106 – seconda edizione – Edizioni DEI - 2009